

Żywiec, dn. 15.06.2021r.

**Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Bracka 66
34 – 300 Żywiec**

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 01.06.2021r. informuję, iż przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej wraz z przebudową budynku”, polegającego m.in. na zakupie nowego agregatu kogeneracyjnego, w świetle zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839), nie kwalifikuje się do przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko **pod warunkiem, że** moc cieplna instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej lub ciepłej, nie będzie większa niż 25 MW a przy stosowaniu paliwa stałego – nie większa niż 10 MW, a instalacje służące do przesyłu gazu oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne będą o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa.

Z państwa pisma wynika, iż instalacja do produkcji energii elektrycznej i ciepłej po zainstalowaniu nowego agregatu kogeneracyjnego osiągnie: moc elektryczną – 730 kW, oraz moc cieplną – 908 kW.

W związku z powyższym zgodnie z art. 59, art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r. poz. 247 ze zm.), przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym przeprowadzenia w jego ramach oceny oddziaływania na środowisko.

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Antoni Szlagor

Otrzymują:

1. adresat.
2. IOŚ a/a.