



**STAROSTWO POWIATOWE
W BIAŁOBRZEGACH**
www.bialobrzegipowiat.pl

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY I ROZWOJU
Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi
Tel. (48)613-34-14, e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

Białobrzegi, 30.01.2024 r.

Dotyczy postępowania : **AR.272.3.2024.MN „Przebudowa drogi powiatowej nr 1128W Stromiec - Podlesie Duże - Dobieszyn na odcinku Stromiec - Ksawerów Nowy od km 0 + 120 do km 1+660”**

W dniu 29.01.2024 r. wpłynęło zapytanie o treści:

1. Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju betonu asfaltowego należy użyć do wykonania warstwy ścieralnej. Zgodnie z poz. 57 przedmiaru robót należy wykonać nawierzchnię asfaltową AC 8S grub. 3 cm, natomiast zgodnie z załączoną dokumentacją projektową przewidywana jest konstrukcja jezdni i zjazdów publicznych wykonana z AC 11S grub. 4 cm.
2. Prosimy o informację do kogo należy materiał z frezowania nawierzchni asfaltowych?
3. W związku z faktem, iż rozliczenie zadania ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego prosimy o potwierdzenie, że podstawą wyceny są ilości i opisy zawarte w przedmiarach robót.

Odpowiedź:

Ad 1. Warstwę ścieralną drogi głównej, wlotów dróg bocznych i zjazdów publicznych należy wykonać z BA AC 8S o grubości 3cm.

Ad 2. Materiał z frezowania nawierzchni asfaltowych należy do zamawiającego i należy uwzględnić w wycenie dostarczenie go na bazę PZDP w Białobrzegach, ul Kościelna 109, 26-800 Białobrzegi.

Ad 3. Zamawiający potwierdza, że podstawą wyceny są ilości i opisy zawarte w przedmiarach robót.

Z wyrazami szacunku

STAROSTA

mgr Sylwester Korcud

PODINSPEKTOR

Magdalena Nowak