

## Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania nr: NP.26.2.61.24.BM, którego przedmiotem wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych wraz z nasadzeniami zieleni związanych zagospodarowaniem otoczenia stawu przy ul. Krzewowej – ETAP 1, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

### PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi, wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

#### **Pytanie nr 15:**

W odpowiedziach z dnia 31.07.2024 zamawiający poinformował, że zgodnie obliczeniami konstrukcyjnymi drewno na belki tarasu i pomostu powinno spełniać wymogi drewna konstrukcyjnego C24. Opisanie w projekcie belki z modrzewia syberyjskiego nie spełniają tych kryteriów. Czy do wykonania belek tarasów należy użyć drewna konstrukcyjnego C24, które jest produkowane z drewna świerkowego?

#### **Odpowiedź nr 15:**

Zamawiający informuje, iż z uwagi na specyficzną klasę ekspozycji drewna, tj. Pomost nad wodą oraz jego późniejsze utrzymanie dopuszcza zastosowanie drewna modrzewiowego impregnowanego ciśnieniowo.

**Jednocześnie Zamawiający zaznacza, iż powyższe pytanie i odpowiedź oraz wyjaśnienia do SWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.**

Z poważaniem,

#### Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.