

Służewo, dnia 22.05.2024 r.

ZP.271.1.2024.EW

Zapytanie nr 3

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), wobec zapytania jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 22.05.2024 r., w zakresie postępowania prowadzonego pod nr ZP.271.1.2024 pn. „Budowa zbiornika do celów p. pożarowych wraz z infrastrukturą przy ul. Polnej w miejscowości Służewo”, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Proszę o udzielenie informacji czy można zastosować zamiast płyty drogowej o grubości 10 cm (błędnie wskazana w projekcie, albowiem taka nie występuje - min. grubość to 15 cm) płytę jomb o wymiarach 100 x 75 x 12,5 cm lub płytę ażurową o wymiarach 50 x 50 x 10 cm?

Odpowiedź:

Dopuszcza się płyty „Jumbo” 100x75x12,5 cm pamiętając o dokładnym zasypaniu i zagęszczeniu lub płyty drogowe o gr. 15 cm.

Prokurent
Kilomonski
Tomasz Kilanowski