

Dębowiec, dnia 25.07.2022 r.

**KREM-MOST Krzysztof Kanach
al. Rejtana 53a/334
35 – 326 Rzeszów**

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.07.2022 r. w sprawie wydania warunków technicznych dla zadania „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1854R Jasło – Dębowiec – Folusz, w miejscowościach Dębowiec i Folusz oraz Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w miejscowości Dębowiec” - Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębowcu wydaje następujące warunki techniczne na przebudowę i/lub zabezpieczenie sieci w aspekcie przekroczenia istniejących sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągów:

- Prowadzone roboty budowlane w obrębie skrzyżowania i zbliżeń z siecią kanalizacyjną sanitarną oraz wodociągową będą prowadzone ręcznie, aby nie uszkodzić istniejących rurociągów;
- W obrębie projektowanej przebudowy drogi i chodników, w razie potrzeby należy zabezpieczyć sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągową poprzez zastosowanie rur ochronnych dwudzielnych;
- W przypadku obniżenia rzędnej terenu poziomu terenu należy sieć wodociągową pogłębić i zastosować rurociąg z zachowaniem tej samej średnicy oraz parametrów technicznych rur. Pogłębienie terenu spowoduje wypłylenie sieci wodociągowej co może prowadzić do uszkodzenia rurociągu bądź przymarzania w okresie zimowym;
- Dekle studzienek kanalizacji sanitarnej oraz skrzynki do zaworów na sieci wodociągowej winny być wypoziomowane równo z nawierzchnią lub kostką brukową;
- Podczas prowadzenia robót w obrębie skrzyżowania i zbliżeń z siecią kanalizacji sanitarnej oraz z siecią wodociągową Wykonawca zadania powinien powiadomić pisemnie Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębowcu na 2 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, w celu sprawowania nadzoru nad ww. robotami przez ZGK oraz sporządzenia protokołu.
- Koszty prac przy robotach związanych z siecią kanalizacji sanitarnej oraz siecią wodociągową obciążają inwestora.

p.o. KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Za J
Mariusz Zoła

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a