


# KOMORA K-2240

rodzaj sieci: magistralna  
adres : przy ul.Twardzickiego/Pelplińska



## Charakterystyka komory

- sekcyjna, rozdzielcza
- podziemna, żelbetowa
- bez kanalizacji, 4 włazy
- l=10.15, s=7.8, h=5.1, g=0.25m

## Rejon PS-4 Obwód nr 13

Sekcja - 4 XVII b  
Plan - 97

19-21	zawór Ø15	3	450	
17,18	zawór Ø25	2	450	
11-16	zasuwa Ø150	6	043	
9,10	zasuwa Ø300	2	043	
7,8	zasuwa Ø350	2	043	
5,6	kurki cylindryczne AP Ø500	2		
3,4	zasuwa Ø80	2	043	
1,2	zasuwa Ø700	2	043 A	
Nr.poz.	Wyszczególnienie	ilość	Nr.katal.	Uwagi

## Bydgoszcz, Rejon PS-4 "FORDON", miejska sieć ciepłownicza KPEC

Temat	Instrukcja eksploatacji sieci ciepłowniczej			nr rys
Zarządzający siecią	Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp.z o.o. ul.Ks.Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz, tel.73-42-81			K-2240
Opracowujący instrukcję	P.O.I. "DARCO" ul.Jagiellońska 109, 85-027 Bydgoszcz, tel.40-05-59			Data opracowania  1997
	Projektant	mgr inż. Hanna Granowska	7210/102/76	
	Oprac.komputer.	mgr inż. Dariusz Stoniecki		
	Weryfikacja	inż. Edward Janusz Rojszyk	7210/264/76	