

Nr sprawy: **K-DZP.362.1.39.2019**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA cz. III

Dotyczy postępowania na:

Przebudowę istniejącego laboratorium w budynku K należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na laboratorium bioekonomiczne „BioInLab”

W związku z otrzymaniem wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza poniżej przesłane wnioski wraz z wyjaśnieniami (wyjaśnienia treści SIWZ stanowią integralną część SIWZ i dotyczą wszystkich Wykonawców).

Pytanie 12

Prosimy o wyjaśnienie wykonania przyłączy teletechnicznych tj. ułożenia światłowodu oraz wielopara do projektowanego budynku. Na schematach/planach oraz w przedmiarze jest jedynie informacja o poprowadzeniu okablowania do budynku Z1. Prosimy o podanie proponowanej trasy ułożenia okablowania oraz wymaganych prac towarzyszących?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z konieczności prowadzenia światłowodu i kabla wieloparowego do budynku Z1. W pomieszczeniu nr 0.3 (wg projektu) istnieje głowica telefoniczna 20 parowa, do której można podłączyć potrzebne numery. Głowicę należy przenieść, przedłużyć, 20 parowym kablem do projektowanej szafy S1 i zakończyć na patch panelu 1U 24 port. Z projektowanej szafy S1 do stanowisk jest projektowana sieć LAN dwugniazdowa, jedno gniazdo na komputer, drugie na telefon. Zamawiający skraca trasę kabla wieloparowego (20 par) telefonicznego z głowicy w pomieszczeniach remontowanych do szafy S1 w pomieszczeniu remontowanym.

Zamawiający informuje, iż termin, miejsce i godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Wioletta Seredyńska