

Zbójno, dn. 03.02.2021 r.

ZPF.271.1.2021

**Do wszystkich Wykonawców
nr postępowania: ZPF.271.1.2021**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zbójnie wraz z infrastrukturą techniczną”.

W Y J A Ś N I E N I E TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając zgodnie z przepisem art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019) Zamawiający – Gmina Zbójno wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie:

Zewnętrzne schody wejściowe do budynku należy obłożyć płytkami granitowymi. Prosimy o określenie koloru granitu, ponieważ jest to zależne od ceny np. czy ma być granit płomieniowany czy też polerowany w kolorze szary, bądź w jakimś innym kolorze?

Odpowiedź:

Granit ogniowany (płomieniowany) kolor szary – strzegomski.

Pytanie:

Czy drzwi wewnętrzne mają być zamontowane w ościeżnicach stałych czy regulowanych tam gdzie technicznie jest taka możliwość?

Odpowiedź:

Stolarka wewnętrzna montowana w ościeżach regulowanych (drzwi pełne chowane wpuszczane zawiasy).

Ościeża i drzwi w białej zmywalnej atestowanej okleinie. Drzwi z podziałem na pola (nawiązujące stylistyka do zewnętrznych elewacji i stolarki montowanej w "pałacach").

Pytanie:

Czy przetarg obejmują również wyposażenie świetlicy w sprzęt RTV i AGD oraz w meble (stoły, krzesła szafki itp.). Czy będzie to odrębnym zamówieniem?

Odpowiedź:

Przetarg nie obejmuje wyposażenia świetlicy w sprzęt RTV i AGD oraz w meble. Zakup wyposażenia będzie objętym odrębnym zamówieniem.


Z op. WÓJTA
mgr Jacek Foksiński
Sekretarz Gminy