

FIP.271.1.2.2021.AS7

Wszyscy oferenci, którzy pobrali SWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Włoszczowa:

Część 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków P3 w miejscowości Konieczno

Część 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków P3 w miejscowości Kurzelów

W związku ze skierowanym do Zamawiającego w dniu 09.06.2021r. pytaniem dotyczącym w/w postępowania przetargowego, zgodnie z zapisem art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, poniżej zamieszczam pytanie wraz z odpowiedzią:

1. *Bardzo proszę o podanie dokładnych parametrów pomp z obu części zamówienia, tj. wydajności (Q) oraz wysokości podnoszenia (H), które mają one spełniać.*

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie do przetargu podajemy parametry pomp:

- 1) **przepompownia P3 Kurzelów - pompy : wydajność Q= 13,5 l/s, wysokość podnoszenia H= 4,5m,**
- 2) **przepompownia P3 Konieczno - pompy: wydajność Q= 4,0 l/s, wysokość podnoszenia H= 30,0m.**

ZATWIERDZIŁ:

/-/WŁODZIMIERZ RAK