



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM TARGU

znak: NNZ.90831.1.77.2.2022

Nowy Targ, dnia 20.07.2022r.

**Podhalańskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 35A
34-400 Nowy Targ**

OPINIA SANITARNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu działając na podstawie art. 3 pkt 2 lit a i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 195) w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 lipca 2022r. złożonego przez inwestora: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu Al. Tysiąclecia 35A 34-400 Nowy Targ reprezentowanego przez pełnomocnika: PPHU „ADIR” Sp. z o.o., Al. Na Stadion 50, 25-127 Kielce w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji pn.:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Szczawnicy ul. Pod Sadami"

- **uzgadnia** dokumentację projektową stanowiącą załącznik do wniosku inwestora w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych **bez zastrzeżeń**.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2022r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu wpłynął wniosek inwestora: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu Al. Tysiąclecia 35A 34-400 Nowy Targ reprezentowanego przez pełnomocnika: PPHU „ADIR” Sp. z o.o., Al. Na Stadion 50, 25-127 Kielce w sprawie uzgodnienia zaproponowanych rozwiązań w dokumentacji projektowej w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych dla inwestycji pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Szczawnicy ul. Pod Sadami".

Projekt został wykonany przez jednostkę projektową: PPHU „ADIR” Sp. z o.o., Al. Na Stadion 50, 25-127 Kielce.

Po zapoznaniu się z treścią złożonych dokumentów i dokonaniu ich analizy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu ustalił, co następuje.

Przedmiotem uzgodnienia jest dokumentacja projektowa dotycząca budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Szczawnicy ul. Pod Sadami. Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie kompleksowe i docelowe rozwiązanie i uporządkowanie spraw związanych z odprowadzaniem ścieków z części terenu miejscowości Szczawnica położonego przy ul. Pod Sadami przewidzianego do skanalizowania.

Inwestycja obejmuje budowę kolektorów głównych grawitacyjnych oraz przyłączy kanalizacyjnych grawitacyjnych i tłocznych do posesji.

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6

<https://www.gov.pl/web/psse-nowytarg> e-mail: psse.nowytarg@sanepid.gov.pl

adres skrytki na ePUAP: /PSSE_Nowy_Targ/Sekretariat

centrala tel.: (+48) 18 266-29-14, 18 266-31-65

sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 266-29-14 (wew.207), fax: (+48) 18 266-97-77

REGON: 000598894 / NIP: 735-22-40-209

Odbiornikiem ścieków dla projektowanej kanalizacji jest istniejący kolektor sanitarny zlokalizowany na działce nr ewid. 3935 (dr. gminna,) w m. Szczawnica.

W zakres projektowanego przedsięwzięcia wchodzi elementy o parametrach wyszczególnionych poniżej:

- Kanał sanitarny grawitacyjny z rur PVC SN8 SDR 34 o średnicy 200 x 5,9 mm i łącznej długości 304,0 m,
- Kanał sanitarny grawitacyjny (przyłącza) z rur PVC SN8 SDR 34 o średnicy 160 x 4,7 mm i łącznej długości: 131,0 m,
- Kanał sanitarny ciśnieniowy z rur PE 100 RC SDR 17 o średnicy 63 x 3,8 mm i łącznej długości 30,0 m,
- Studnie kanalizacyjne rewizyjne $\phi 1000$ betonowe zabudowane na kanałach sanitarnych grawitacyjnych w ilości 15szt.,
- Studnie kanalizacyjne inspekcyjne $\phi 600$ betonowe zabudowane na kanałach sanitarnych grawitacyjnych w ilości 2szt.,
- Studnie kanalizacyjne inspekcyjne $\phi 425$ z tworzywa zabudowane na przyłączach grawitacyjnych w ilości: 10 szt,
- Studnie kanalizacyjne rozprężne $\phi 600$ z tworzywa zabudowane na zakończeniu kanalizacji tłocznej w ilości 1 szt.

Ilość podłączeń – 10 szt.

- Szacunkowa ilość osób mieszkających w jednym budynku jednorodzinnym – 4 osoby;
- Liczba mieszkańców – $10 \times 4 = 40$ osób;
- Przeciętne zapotrzebowanie na wodę na jednego mieszkańca $Q_{sr.d.} = 0,15 \text{ m}^3/\text{d}$
- Współczynnik nierównomierności dobowej $N_d = 1,3$;
- Współczynnik nierównomierności godzinowej $N_h = 2,0$

$$Q_{sr.d.} = 0,15 \text{ m}^3/\text{d} \times 40 = 6,0 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{max.d.} = Q_{sr.d.} \times N_d = 6,0 \text{ m}^3/\text{d} \times 1,3 = 7,8 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{max.h.} = (Q_{max.d.} / 24) \times N_h = (7,8/24) \times 2,0 = 0,65 \text{ m}^3/\text{h.}$$

Przedsięwzięcie w minimalnym stopniu wpłynie na zmianę zagospodarowania terenu. Obiekty liniowe i studnie, po wykonaniu i odbiorze będą zasypane, a teren przywrócony do stanu pierwotnego.

Po wykonaniu sieci, przed zasypaniem kanałów sanitarnych grawitacyjnych zostanie przeprowadzona próba szczelności zgodnie PN-EN 1610:2002.

W tym stanie prawnym i faktycznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu wydał opinię jak wyżej.

Niniejsza opinia wydana została do projektu, na którym znajduje się klauzula stwierdzająca jego uzgodnienie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu.

Od niniejszej opinii nie przysługują środki zaskarżenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) jak również nie podlega ona zaskarżeniu na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi* (Dz. U. z 2022 r. poz. 329).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Targu

mgr inż. Jolanta Bakalarz

Otrzymują:

- ① x Pełnomocnik: PPHU „ADIR” Sp. z o.o., Al. Na Stadion 50, 25-127 Kielce + załącznik: klauzula przetwarzania danych osobowych
- 1 x aa NZ w m. wyk. BG. tel. 18 2662914 wew. 304