



BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103

Szczawnica, dnia 24.05.2022 r.

Znak: RIOŚ.7230.1.12.2022.WP

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595, z 2022 r. 32, 655 z późn. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735, 1491, 2052 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica działając jako zarządca dróg gminnych, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.04.2022r. uzupełnionego w dniu 19.05.2022r., Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. z siedzibą al. Tysiąclecia 35A, 34 – 400 Nowy Targ, działającego przez pełnomocnika: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ADIR” sp. z o.o., Al. Na Stadion 50, 25 – 127 Kielce,

zezwała

na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø200mm w drodze gminnej 364900K – ul. Pod Sadami, zlokalizowanej na dz. ewid. nr 3935 z obrębu I miasta Szczawnica, w celu umożliwienia odprowadzenia ścieków z istniejących i projektowanych budynków przy ul. Pod Sadami, zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji pod następującymi warunkami:

1. sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonać w sposób zapewniający jak najmniejsze naruszenie konstrukcji jezdni drogi oraz niepowodujący uszkodzenia systemu odwadniającego pas drogowy, (wykopy wąskoprzestrzenne z zabezpieczeniem ścian przed usypywaniem, odcinkowo metodą przepychu/przewiertu);
2. podczas realizacji inwestycji należy przewidzieć wbudowanie przyłączy i odgałęzień umożliwiających podłączenie budynków zlokalizowanych przy drodze w sposób niepowodujący naruszenia konstrukcji jezdni oraz systemu odwadniającego pas drogowy;
3. zagłębienie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinkach o przebiegu poprzecznym do drogi, pod jezdnią, w obrębie nieutwardzonego pobocza winno wynosić min. 1,5m, a pod pozostałymi elementami pasa drogowego min. 1,2m;
4. sieć kanalizacji sanitarnej należy zlokalizować poza jezdnią, nieutwardzonym poboczem. W przypadku, gdy ze względów technicznych nie jest możliwe spełnienie w/w warunku, sieć kanalizacji sanitarnej należy zlokalizować w osi pasa ruchu;
5. studnie rewizyjne na sieci kanalizacji sanitarnej powinny być zaprojektowane z PE wraz kinetą o średnicy min. 600mm lub z kręgów betonowych o średnicy 1000mm z wjazdem typu ciężkiego (min. D400);
6. na sieci kanalizacji sanitarnej należy zabudować studnie rewizyjne zlokalizowane co 35,0m lub na każdej zmianie kierunku sieci;
7. włączenie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej należy dokonać poprzez włączenie do projektowanej studni rewizyjnej kanalizacyjnej sanitarnej;
8. budowę sieci kanalizacji sanitarnej należy przewidzieć z rur z tworzywa sztucznego o średnicy Ø200mm o wytrzymałości min. SN8;
9. studzienki na przyłączy powinny być zaprojektowane z PE wraz kinetą o średnicy min. 400mm lub z kręgów betonowych o średnicy 500mm poza pasem drogowym;

10. oznakowania terenu zajętego pod roboty i zabezpieczenie go zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego;
11. przy wykonywaniu robót należy zachować interes osób trzecich, przy wykonywaniu robót i na czas ich prowadzenia należy zabezpieczyć dojazd do posesji znajdujących się na trasie robót;
12. uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej z zarządcami istniejącej bądź projektowanej i uzgodnionej infrastruktury podziemnej;
13. uzyskania stosownego pozwolenia lub przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę przez Starostę Nowotarskiego;
14. przed przystąpieniem do wykonania robót należy uzyskać w tut. urzędzie zezwolenie na zajęcia pasa drogowego na czas wykonywania robót, w którym zostaną określone warunki odbudowy nawierzchni.

UZASADNIENIE

Biorąc pod uwagę informacje zawarte we wniosku, a także kompetencje Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica wynikające z w/w ustaw jako zarządcy dróg gminnych postanowiono jak na wstępie.

Zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 i 3 ustawy o drogach publicznych zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia robót związanych z tym umieszczeniem może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem zarządcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej. Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty naliczane w oparciu o stawki podane w uchwale Rady Miejskiej nr XVI/100/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30.12.2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.

W związku z powyższym przed rozpoczęciem prac związanych z umieszczeniem w/w obiektu należy wystąpić do tut. Urzędu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na:

1. prowadzenie robót w pasie drogowym
2. umieszczenie przedmiotowego urządzenia w pasie drogowym.

Pouczenie

BURMISTRZ

Grzegorz Niezgoda

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu ul. Gorzkowska 30 za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załącznik:

Projekt zagospodarowania terenu

Otrzymują:

1. Wnioskodawca;
2. a/a.