



STAROSTA NOWOTARSKI

ul. Bolesława Wstydlwego 14 34-400 Nowy Targ
tel./fax.: (018)2610797 e-mail: zudp@nowotarski.pl

Nowy Targ, dnia 29.06.2022

PROTOKÓŁ

Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR **GK.6630.319.2022** Z DNIA **28.06.2022**

w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu, zespół koordynujący

UZGADNIA

Przedmiot narady koordynacyjnej: **a) przył cze kanalizacyjne**
b) sieci kanalizacyjnej

Lokalizacja obiektu: **Szczawnica, ul. Pod Sadami, dz. 3935 i inne**

Wnioskodawca: **PPUH ADIR Sp. z o. o.**

Inwestor: **PPUH ADIR Sp. z o. o. Aleja Na Stadion 50 25-127 Kielce**

Projektant: **PPUH ADIR Sp. z o. o.**

Wasz znak: **-**

Data wniosku: **20.06.2022**

Data wpływu: **20.06.2022**

Przewodniczący narady koordynacyjnej: **Inspektor mgr inż. Magdalena Kosińska-Petlic**

Uwagi dodatkowe:

Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z późn. zm.)) Art.28ba.1. Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należy zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym o którym mowa art. 28b. ust.3. (ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 2052 z późn. zm.)).

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z późn. zm.)) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.

Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art.15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r, poz 2052 z późn. zm.)).

Lp	Nazwa Instytucji	Imię i nazwisko uzgadniającego	Stanowisko uczestnika
1	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie	Piotr Sztokfisz - Starszy Specjalista ds. Uzgodnień	<p>Uzgadnia się z uwagami, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.</p> <p>Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w KRAKÓW o nadzór branżowy.</p> <p>Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprężem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla</p> <p>Uzgadnia się z uwagami, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.</p> <p>Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię /wjazd/chodnik.</p> <p>Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:</p> <p>Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.</p> <p>Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.</p>
2	Podhalanskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	Aleksander Kondratowicz - Specjalista ds. Technicznych	brak uwag
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu		Nie wyraża stanowiska
4	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Szczawnica	Magdalena Mastalska - Referent ds. Rozliczeń	<p>1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy dokładnie określić rzeczywisty przebieg wodociągu poprzez wykonanie przekopów kontrolnych.</p> <p>2. Prace w obrębie kolizji z wodociągiem, wykonywać zgodnie i pod nadzorem Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy.</p> <p>3. Rury wodociągowe w miejscach kolizji z projektowaną kanalizacją przełożyć głębiej.</p> <p>4. Przy prowadzeniu kanalizacji należy zachować odległości pionowe i poziome od istniejącego wodociągu.</p> <p>5. Zasuwki oraz pozostałe urządzenia wodociągowe uszkodzone podczas wykonywanych prac należy wymienić na nowe,</p>

			co najmniej tej samej klasy. 6.Wszelkie uszkodzenia wodociągów zgłasza telefonicznie do Zakładu (tel.: 18 262 27 68, kom.: 502 243 822, nr całodobowy: 519 174 657).
5	Orange Polska S.A. Zarządzanie Zasobami Sieci i IT Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie		Nie wyraża stanowiska
6	Firma Handlowo-Usługowa KOMPEX Gabriel Sulka	Gabriel Sulka	brak uwag
7	Studio WIK Sp. z o.o.	Krzysztof Worwa	brak uwag
8	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu		Nie wyraża stanowiska zgodnie z pismem z dnia 12.08.2021 r. znak sprawy KR.3.5.434.130.2020.KB dotyczącym „zawieszenia uczestnictwa w naradach koordynacyjnych dotyczących uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”.
9	Polska Spółka Gazownicza sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie Gazownia w Nowym Targu	Stanisław Kocielniak - Mistrz Sieci i Instalacji	Uzgodnione - zgodnie z warunkami przyłączenia. Uzgodnienie nie jest równoznaczne z akceptacją związanego zakresu zlecenia Zgodnie z podziałem terytorialnym temat uzgadniania Gazownia w Limanowej
10	MSS TELEKOM Sp. z o.o.		Nie wyraża stanowiska
11	Urząd Miasta i Gminy Szczawnica		Nie wyraża stanowiska
12	Polska Spółka Gazownicza sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie Gazownia w Limanowej	Marian Kapturkiewicz - Zastępca Kierownika	brak uwag
13	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.	Dorota Misiukanis - Specjalista ds. Inwestycji	brak uwag

Informacja:

Integraln cz ci protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny z naniesion projektowan infrastruktur techniczn