



CH1 : DAIKIN RXY/G19RTW1BA  
 Qch=48,8 kW : 400 V AC : 14,2 kW.  
 WYMIARY : 1240x1880x705, MASA 318 kg.

Cz 12/78,8

+4.51

+0.00

-1.02  
-1.00

+1.46

-1.64

-2.78

-1.02

|            |  |      |         |
|------------|--|------|---------|
| OBIEKT     | ADAPTACJA BUDYNKU DLA POTRZEB<br>STAROSTWA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH |      |         |
|            | SKALA  | 1:50 | NR RYS. |
| TEMAT RYS. | Instalacja klimatyzacyjna : Praktycy I - I                           |      |         |
| BRANŻA     | SANTYBARNA   |      |         |
| INWESTOR   | Starostwo Powiatowe w Poddębicach                                    |      |         |
| PROJ.      | mgr inż. Andrzej Kulesa<br>WKP/0271/POOS/2004                        |      |         |
| ADRES      | Poddębice, ul. Łęczycka 16.  |      |         |
| SPR.       | mgr inż. Roman Narajczyk<br>ZE.1.7342/22/O.98                        |      |         |
| DATA       | 03.2009  |      |         |