



WZP.26.41.2023.IS L.p. 1

Gdańsk, dnia 21.09.2023 r.

Platforma zakupowa Zamawiającego

Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: *Rozbudowę DW nr 515 w Dzierzgoniu – etap I.*

Oznaczenie postępowania: 41/WZP/2023/PN/WRI

ZAPYTANIA NR 1
(pytania nr 1 - 5)

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605) (ustawa Pzp) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytanie nr 1:

Dotyczy D.05.03.13a W STWIORB w pkt. 2.2 tablica 2 do projektowanej mieszanki z SMA 8 wskazano do zastosowania asfalt drogowy 50/70 dla kategorii ruchu KR 3-4 przy jednoczesnym spełnieniu wysokich wymagań odporności mieszanki na deformacje trwałe PRDAIR 9,0. Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zastosowania do projektowanej mieszanki z SMA 8 asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55 dla kategorii ruchu KR 3-4, który pozwoli osiągnąć wymagane parametry dla projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej w zakresie odporności na deformacje trwałe dla wskazanej kategorii ruchu.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że do mieszanki SMA8 należy stosować asfalt modyfikowany np. PMB 45/80-55 dla kategorii ruchu KR 3-4. Wymagania dla asfaltów zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 – część I pkt 8.2.5.1 tab.25 oraz normą PN-EN 14023.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający zezwala na wprowadzenie ruchu wahadłowego i użycia sygnalizacji świetlnej na danym odcinku, jaka jest dopuszczalna długość wahadła?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z wymaganiami zał. nr 1 SWRPZ do Umowy oraz dokumentacji projektowej PW tom 1.3 Czasowa Organizacja Ruchu – podstawowe założenia. Maksymalna długość odcinka objętego ruchem wahadłowym nie powinna przekroczyć 300m.

Pytanie nr 3:

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza ułożenie płytek integracyjnych o innych wymiarach niż 30x30x5 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę rozwiązań (w tym materiałów) zamiennych - równoważnych w stosunku do przyjętych w dokumentacji, pod warunkiem, że proponowane rozwiązanie nie pogorszy jakości i okaże się korzystne dla Zamawiającego, w szczególności pod względem ekonomicznym, technologicznym lub czasowym, a także pod względem trwałości lub zmniejszenia kosztów eksploatacji – zgodnie z § 13 ust. 3 umowy.

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy nie leży zapewnienie nadzoru archeologicznego lub środowiskowego.

Odpowiedź:

Prowadzenie Nadzoru Archeologicznego nad robotami ziemnymi zapewnia Wykonawca wraz z uzyskaniem pozwolenia na jego prowadzenie – wg. zapisów pkt. 38 załącznika nr 1 do Umowy – Szczegółowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamówienia (SWRPZ). Ponadto, w zakresie ratowniczych badań archeologicznych, o ile zajdzie taka potrzeba, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru archeologicznego, prowadzenia eksploracji i badań wraz z uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie tych ratowniczych badań archeologicznych – wg. zapisów pkt. 39 załącznika nr 1 do umowy – SWRPZ.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ w tym Umowie, dokumentacji projektowej oraz wydanych warunkach, uzgodnieniach, decyzjach w tym decyzji środowiskowej, decyzji derogacyjnych oraz pozwoleniu wodnoprawnym. Zapewnienie nadzoru środowiskowego leży po stronie Wykonawcy w ramach ceny kontraktowej.

Pytanie nr 5:

Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy nie leży sprawdzenie terenu pod kątem występowania niewybuchów.

Odpowiedź:

Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia terenu pod kątem występowania niewybuchów w ramach ceny kontraktowej.

ZMIANA NR 1

Na podstawie art. 137 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Zamawiający dokonuje zmian w Rozdziale V SWZ, stanowiącym wzór umowy wraz z załącznikiem nr 1 do umowy - Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia i udostępnia zaktualizowane dokumenty, w których zmiany zaznaczono kolorem czerwonym.

Aneks nr 1 do SWZ

Ponadto Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pozostałe pytania są w trakcie przygotowania.

Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA DS. INWESTYCJI

mgr. inż. Anna Mątewska

.....

(podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)

Załącznik:

1. Wzór umowy wraz z załącznikiem nr 1 do umowy.

Rozdzielnik:

1. Aneks nr 1 do SWZ;
2. Platforma zakupowa Zamawiającego;
3. Aa.

Osoba prowadząca postępowanie: Izabela Stroszain tel. (58) 3264962.

Informację na temat realizacji art. 13 RODO znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod poniższym linkiem:

<https://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/>