

OBJAŚNIENIA:

- projektowana instalacja c.o. - zasilanie
- projektowana instalacja c.o. - powrót
- PG1 — pion centralnego ogrzewania
- 0/21 20 °C — numer kondygnacji . nr pomieszczenia projektowana temperatura
- 22/600 [520 mm] Φwym=783 W — grzejnik kompaktowy (bocznozasilany) typ_wysokość [długość] wymagana wydajność
- E12 [600] 780 [mm] Φ=190 W — grzejnik łazienkowy (drabinkowy) szerokość [wysokość] wymagana wydajność
- NG1 Φ=14000 W Δp=6,00 kPa — nagrzewnica wodna wymagana wydajność spadek ciśnienia
- odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinającym
- zawór spustowy
- Zaw_ster 3,50 DN15-LF — zawór regulacyjny, typ nastawa średnica
- Zaw_odc_pr DN50 — zawór odcinający prosty średnica
- Zaw_termost 3,00 DN15 — zawór termostatyczny z nastawą wstępną nastawa wstępna średnica
- Zaw_powr DN15 — zawór powrotny średnica

PROJECT FOR YOU SP. Z O.O.
Ul. Niepodległości 42, 31-572 Kraków
NIP 675-176-00-22
tel. (+48) 606 93 18 63

TEMAT:
PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA POPRZEZ ZASTOSOWANIE POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W BODZANOWIE, DOPROWADZENIEM ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO DO PROJEKTOWANYCH POMP CIEPŁA ORAZ WYKONANIEM PRZEŁĄCZEŃ REMONTOWO-UNDZIOWYCH W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W BODZANOWIE, PRZY UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 28

ADRES INWESTYCJI:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BODZANOWIE, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 28, 32-050 BODZANÓW

INWESTOR:
GMINA BODZANÓW

FAZA	**PROJEKT WYKONAWCZY**		
BRANŻA	**SANITARNA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA**		
NAZWA RYSUNKU			**NR RYSUNKU**
Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania			**CO-5.4**
DATA		**11.2022**	
SKALA	-	**NR UPR.**	**PODPIS**
PROJEKTANT: MGR INŻ. BEATA KOŃCZAL		MAP/0224/POOS/09	
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. MAŁGORZATA DUTKA		MAP/0481/PBS/19	
OPRACOWANIE: MGR INŻ. KLAUDIA CHRAPKIEWICZ		-	