


ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O.
W SOLCU KUJAWSKIM



Tel.: Sekretariat: 52 3871396 • Dział Gospodarki Komunalnej: 52 3871343 • Dział Wodociągów i Kanalizacji: 52 3870365 • Fax: 52 3870373

L. dz. *5638/2018*

Znak sprawy: DPP.513.W.113.2018



Solec Kujawski 26.10.2018r.

Urząd Miasta i Gminy w Solec Kujawskim
ul. 23 Stycznia 7
86-050 Solec Kujawski

Dotyczy: warunków technicznych podłączenia projektowanej fontanny, studni elektrycznych, systemu nawadniania zieleni na Placu Jana Pawła II (dz. 488) w Solec Kujawskim do sieci wod.-kan. oraz warunków przebudowy hydrantu p.poż. w ulicy Ułańskiej (dz. 707).

W związku z pismem z dnia 22.10.2018 Waszego pełnomocnika pani Joanny Rzepka reprezentującą firmę WroTECH Projektowanie & Konsulting, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solec Kujawskim przy ul. Targowej nr 3 informuje, że:

1. Zasilanie w wodę:

- przyłączy wodociągowe do zasilania fontanny i systemu podlewania zieleni należy zaprojektować i wykonać z rur PE o średnicy wg potrzeb i włączyć do istniejącej sieci ϕ 350 przebiegającej w północnej części Placu Jana Pawła II (przebieg sieci zaznaczono kolorem niebieskim na załączonej mapie),
- przyłączy należy zakończyć studnią wodomierzową zabezpieczoną przed przemarzaniem. Za wodomierzem zamontować zawór antyskażeniowy,
- za studnią wodomierzową wykonać zewnętrzną instalację wodociągową zasilającą fontannę i system podlewania.

2. Odprowadzenie ścieków deszczowych:

- wody deszczowe ze studzienek elektrycznych, z nowych wpustów ulicznych oraz ewentualne wody z fontanny odprowadzić do studni na kanalizacji deszczowej zaznaczonych na załączonych mapach numerami od D1 do D7,
- studzienki do wpustów wykonać jako betonowe z osadnikiem o średnicy min. 500mm,
- wpusty w jezdni zamontować o nośności 40 ton.

3. Przebudowa hydrantu w ul. Ułańskiej:

- istniejący hydrant w jezdni ul. Ułańskiej zdemontować i zwrócić do ZGK,
- nowy hydrant umiejscowić poza jezdnią i zamontować z wykorzystaniem istniejącego przyłącza do hydrantu. Przed hydrantem wbudować zasuwę.
- nowy hydrant dostarczyć ZGK.

Projekt przyłącza oraz zewnętrznych instalacji wod.-kan należy uzgodnić w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Przyłączy przed zasypaniem zainwentaryzować geodezyjnie. Włączenia do sieci wykonać pod nadzorem pracownika ZGK.


Warunki tracą ważność po upływie 2 lat.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
ul. Targowa 3, tel./fax 52 387 13 96
86-050 SOLEC KUJAWSKI
NIP 554-031-42-88, REGON 092989380
KRS 0000 129540

KIEROWNIK DZIAŁU
Przygotowania Produkcji
mgr inż. *Grzegorz Nowakowski*

Załączniki: -mapa z zaznaczonymi miejscami włączenia do sieci – 2szt.

Do wiadomości: WroTECH Projektowanie & Konsulting, ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław



LEGENDA

- GRANICA OPRACOWANIA
- PROJEKTOWANY UKŁAD DROGOWY
- ZŁĄCZE ELEKTRYCZNE W STUDNI
- * ELEMENTY DO USUNIĘCIA

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
ul. Targowa 3, tel./fax 052 387-13-96
86-050 SOLEC KUJAWSKI
NIP 564-031-42-88


Załącznik do warunków
przyłączeniowych do
sieci wod.-kan. DPT.143.W.113.2018
z dnia 26.10.2018

KIEROWNIK PRZYGODPS
Przygodps

mgr inż. Grzegorz Nowakowski

ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław, tel. 71 357 57 57, fax 71 357 76 36
e-mail: biuro@wrotech.com.pl

PPD WroTECH sp. z o.o.				
Inwestor:	Gmina Solec Kujawski ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski			
Nazwa projektu:	Rewitalizacja Placu Jana Pawła II w Solcu Kujawskim oraz ulic przyległych			
Nazwa rysunku:	Projekt zagospodarowania terenu_cz1			
Branża: Architektura	Projektant: mgr inż. arch. Barbara Nowotnik nr upr. w specj. arch. 20/DSOKK/2013		Sprawdzający: mgr inż. arch. Marta Michalak nr upr. w specj. arch. 57/DSOKK/2011	
	Asystent projektanta: mgr inż. arch. Joanna Rzepka			
Branża: Drogi	Projektant: mgr inż. Adam Zogo nr upr. w specj. dr. 175/88/UW		Sprawdzający: mgr inż. Mateusz Zogo nr upr. w specj. dr. 76/DOS/13	
	Data: 10.2018	Stadium: Proj. bud.	Nr projektu: BEPIFZ.272.11.2017	Skala: 1:500
			Nr rysunku: A_01_W-K	



PPD WroTECH sp. z o.o.

ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław, tel. 71 357 57 57, fax 71 357 76 36
e-mail: biuro@wrotech.com.pl

Inwestor:	Gmina Solec Kujawski ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski			
Nazwa projektu:	Rewitalizacja Placu Jana Pawła II w Solcu Kujawskim oraz ulic przyległych			
Nazwa rysunku:	Projekt zagospodarowania terenu_cz2			
Branża: Architektura	Projektant: mgr inż. arch. Barbara Nowotnik nr upr. w specj. arch. 20/DSOKK/2013		Sprawdzający: mgr inż. arch. Marta Michalak nr upr. w specj. arch. 57/DSOKK/2011	
	Asystent projektanta: mgr inż. arch. Joanna Rzepka			
Branża: Drogi	Projektant: mgr inż. Adam Zogo nr upr. w specj. dr. 175/88/UW		Sprawdzający: mgr inż. Mateusz Zogo nr upr. w specj. dr. 76/DOŚ/13	
Data: 10.2018	Stadium: Proj. bud.	Nr projektu: BZPIFZ.272.11.2017		Skala: 1:500
				Nr rysunku: A_02_W-K