

**Wszyscy Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

**WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
ZMIANA NR 1 TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Dotyczy postępowania nr GZGK.271.2.2023 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym p.n.: „**Modernizacja łańcuchowego systemu zgarniającego osad w osadniku wtórnym na oczyszczalni ścieków w Trzebnicy**”

***Uwaga! Zmiana formularza ofertowego***

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”:

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie łańcucha przesuwu zgrzebeł wykonanego z tworzywa sztucznego o wytrzymałości na zerwanie powyżej 50 kN?

**Odpowiedź nr 1:**

Dopuszcza się zastosowanie łańcucha z tworzywa sztucznego o wytrzymałości **powyżej 50 kN**. W przypadku wątpliwości, co do wytrzymałości łańcucha Zamawiający może na etapie realizacji zamówienia zażądać przedstawienia badań wykonanych w zewnętrznej jednostce badawczej lub samemu przeprowadzić próbę wytrzymałości.

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zgrzebeł zgarniających osad poruszających się na kółkach zamiast ślizgów?

**Odpowiedź nr 2:**

Tak.

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o informację czy w zakres gwarancji mają wchodzić części szybkozużywające się?

**Odpowiedź nr 3:**

Tak, gwarancja obejmuje cały zakres zamówienia. W okresie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do bezpłatnej wymiany zużytych lub zepsutych części na nowe.

**Pytanie nr 4:**

Prosimy o doprecyzowanie wymagań odnośnie gwarancji – w Opisie przedmiotu zamówienia punkt 8 widnieje zapis, że gwarancja „maksymalnie do 36 miesięcy” natomiast w SWZ: XVIII punkt 5 „Ocenię podlegać będzie gwarancja i rękojmia zaoferowana przez Wykonawcę ponad wymagane minimum. Oferta otrzyma punkty (maksymalnie 40 punktów w kryterium)”

**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający informuje, że okres gwarancji i rękojmi jest jednym z kryterium oceny ofert. Oferta otrzyma maksymalnie **30 punktów** za zaoferowany okres gwarancji i rękojmi ponad wymagane minimum, zgodnie z tabelą zamieszczoną w rozdz. XVIII pkt 5 SWZ. Zamawiający dokonuje stosownej zmiany treści SWZ i załącznika nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” zwanego dalej „OPZ”, w celu ujednoczenia zapisów i wyeliminowania omyłek pisarskich.

**Pytanie nr 5:**

Prosimy o potwierdzenie wymogów dotyczących materiału wykonania łańcucha przesuwu zgrzebeł (pkt. 2 w załączniku nr 1 (OPZ). Podany przez Państwo wymóg materiału łańcucha (POM, niewypełniony) oraz oczekiwana wytrzymałość na zerwanie (pow. 73 kN) jest trudny do jednoczesnej realizacji. prosimy o potwierdzenie czy dopuszczają Państwo wykonanie łańcucha transportowego z POM, ale o mniejszej wytrzymałości na zerwanie (producenci deklarują 20 kN max. 27 kN).

**Odpowiedź nr 5:**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

- **Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy PZP, informuje o przedłużonym terminie składania ofert:**

**Nowy termin składania ofert: do dnia 15.02.2023 r. do godz. 11:15.**

- **Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy PZP, zmienia treść SWZ w następujący zakresie:**

1. W rozdziale XIV. SWZ „Termin związania ofertą”, punkt 1 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **16.03.2023 r.**”
2. W rozdziale XVI. SWZ „Sposób oraz termin składania oferty”, punkt 1 otrzymuje brzmienie: „Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia **15.02.2023 r. do godz. 11:15**”.

3. W rozdziale XVII. SWZ „Termin otwarcia ofert”, punkt 1 otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15.02.2023 r., o godzinie 11:30**”.
4. W rozdziale XVIII. SWZ „Sposób obliczenia ceny oraz opis oceny ofert” punkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ocena punktowa w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” dokonana zostanie na podstawie okresu gwarancji oraz rękojmi wskazanego przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli w ust. 2. Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące. Ocenie podlegać będzie okres gwarancji i rękojmi zaoferowany przez Wykonawcę ponad wymagane minimum. Oferta otrzyma punkty (maksymalnie 30 punktów w kryterium) zgodnie z tabelą poniżej, tj.

Za zaoferowany okres gwarancji i rękojmi:	24 miesiące	30 miesięcy	36 miesięcy
Przyznane punkty:	0	15	30

5. W załączniku nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” punkt 8 otrzymuje brzmienie:  
„Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące. Za wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z warunkami opisanymi w rozdziale XVIII SWZ.”
6. W załączniku nr 2 do SWZ „Formularz oferty”, w punkcie 6, wszędzie tam gdzie występuje sformułowanie „okres gwarancji”, zastępuje się je treścią „okres gwarancji i rękojmi”.

Zamawiający udostępnia plik pn. 2\_Zał nr 2 do SWZ Formularz oferty ZAMIENNY.docx z naniesionymi zmianami.

**UWAGA! Zamawiający umieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamienny formularz ofertowy z naniesionymi zmianami – pod nazwą 2\_Zał nr 2 do SWZ Formularz oferty ZAMIENNY.docx. Wykonawca musi złożyć ofertę na ZAMIENNYM formularzu. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na pierwotnym formularzu, Zamawiający odrzuci ją jako niezgodną z warunkami zamówienia.**

Kontakt z Zamawiającym przez Platformę Zakupową.