



BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103

Znak: RIOŚ.271.1.9.2022.DD

Szczawnica, dnia 18 lipca 2022 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację zadania pn.: **Remont drogi gminnej ul. Zawodzie w km od 0+030 do km 0+316 w miejscowości Szczawnica, oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. ew. 2814/2 oraz 2814/3 w Szczawnicy**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień:

Zapytanie:

Przedmiar robót poz. 25 wskazuje do wykonania warstwę wiążącą gr. 4 cm natomiast wg opisu projektu wykonawczego oraz rys. przekroje typowe warstwę wiążącą należy wykonać na gr. 8 cm. Prosimy o podanie odpowiedniej grubości na którą należy wykonać w/w warstwę oraz ewentualną korektę przedmiaru robót.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż należy wykonać warstwę wiążącą zgodnie z przedmiarem robót to jest grubość 4 cm.

Zapytanie:

Przedmiar robót dz. 1. 4. Kanalizacja deszczowa, wskazuje do wykonania mniejszy zakres robót niż ten ujęty w projekcie wykonawczym wg którego należy wykonać 230 m kanału deszczowego, 20 m przykanalika, 10 studni betonowych oraz 9 studzienek ściekowych. Prosimy o potwierdzenie zapisu SWZ, że „Kanalizację deszczową należy wykonać w ilości zgodnej z załączonym przedmiarem robót”.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż należy wykonać zakres kanalizacji deszczowej zgodnie z przedmiarem robót.

Zapytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania nie należy wykonywać robót ujętych w przedmiarze robót w poz. 31 oraz 32, ponieważ podany obmiar wynosi 0,00 m2.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż należy wykonać ilości zgodne z przedmiarem robót poz. 31 oraz 32 to jest 0 m2.