

**Wykonawcy**  
(wszyscy)

### **Odpowiedzi na pytania**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) pn. „**Budowa windy i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami w budynku głównym I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkowie**”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, Powiat Wyszkowski udziela poniżej odpowiedzi i wyjaśnień na zadane przez Wykonawcę pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

#### **Pytanie 1**

Dziękujemy bardzo, nadmieniam że nie ma tam załącznika do pozwolenia na budowę tj. projektu budowlanego. Z przesłanych materiałów nie wynika, że Urząd zaakceptował windę o zmniejszonych wymiarach w zakresie osób niepełnosprawnych - być może jest taka informacja we wspomnianym projekcie budowlanym. Będziemy wdzięczni za udostępnienie informacji w zakresie podstawowych parametrów technicznych windy.

#### **Odpowiedź na Pytanie 1:**

- kolor INOX,
- przeszklenia 100% w obydwu naprzeciwległych ścianach z przystankami,
- boczne od strony biegów schodowych pełne,
- Rodzaj platformy zgodnie z opisem:

Napęd śrubowy

Sterowanie Przyciski jazdy bez podtrzymywania na platformie

Udźwig 400 kg

Prędkość 0,15 m/sek

Zasilanie Fal. 1x230V 50-60Hz 16A miękkie star

Wymiar platformy 1000 x 1467 mm

Ilość przystanków 4

Ilość drzwi 4

Ilość półfrontów 0

Podszybie 50 mm

Wysokość podnoszenia 12150 mm

Wysokość ponad najwyższym przystankiem 2250 mm

Drzwi 1

Usytuowane na przystanku 0 -zielona naklejka

Położenie drzwi na ścianie szybu

Ściana C

Model dźwigu A20 lewe

Światło otworu szerokość 900 mm

Światło otworu wysokość 2000 ściana C

Automatyka drzwi Domykacz

Ograniczenie dostępu w drzwiach No locking solution

Pokrywa kasety wezwań Biała

Piętrowskazywacz w drzwiach Bez piętrowskazywacza

Położenie kasety wezwań Przy drzwiach

Przeszklenie drzwi Standardowe przezroczyste szkło

#### Drzwi 2

Usytuowane na przystanku 1 -czarna naklejka

Położenie drzwi na ścianie szybu

Ściana A

Model dźwigu A20 prawe

Światło otworu szerokość 900 mm

Światło otworu wysokość 2000 ściana A

Automatyka drzwi Domykacz

Ograniczenie dostępu w drzwiach No locking solution

Pokrywa kasety wezwań Biała

Piętrowskazywacz w drzwiach Bez piętrowskazywacza

Położenie kasety wezwań Przy drzwiach

Przeszklenie drzwi Standardowe przezroczyste szkło

#### Drzwi 3

Usytuowane na przystanku 2 -czarna naklejka

Położenie drzwi na ścianie szybu

Ściana A

Model dźwigu A20 prawe

Światło otworu szerokość 900 mm

Światło otworu wysokość 2000 ściana A

Automatyka drzwi Domykacz

Ograniczenie dostępu w drzwiach No locking solution

Pokrywa kasety wezwań Biała

Piętrowskazywacz w drzwiach Bez piętrowskazywacza

Położenie kasety wezwań Przy drzwiach

Przeszklenie drzwi Standardowe przezroczyste szkło

#### Drzwi 4

Usytuowane na przystanku 3 -czarna naklejka

Położenie drzwi na ścianie szybu

Ściana A

Model dźwigu A20 prawe

Światło otworu szerokość 900 mm

Światło otworu wysokość 2000 ściana A

Automatyka drzwi Domykacz

Ograniczenie dostępu w drzwiach No locking solution

Pokrywa kasety wezwań Biała

Piętrowskazywacz w drzwiach Bez piętrowskazywacza

Położenie kasety wezwań Przy drzwiach

Przeszklenie drzwi Standardowe przezroczyste szkło

Platforma jezdna w kształcie litery L jest w około wyposażona w listwy przeciwzakleszczeniowe w celu zwiększenia bezpieczeństwa pasażera.

Telefon Telefon naścienny

Podłoga platformy Black Altro Pitch VM2020P (STD)

Piętrowskazywacz na platformie Bez piętrowskazywacza

Panele szybu

Panele szybu

Ściany szybu Szyb dźwigu z metalowych paneli z aluminiowymi profilami narożnymi.

Sufit Sufit szybu z oświetleniem LED

Opcje szybu  
Panele ściana D  
Profile zakańczające, komplet  
Wyposażenie dodatkowe  
Automatyczne oświetlenie szybu  
Szyb windy samonośny w zakresie producenta windy,  
Winda bez podszybia,  
Całość wsparta na płycie żelbetowej fundamentowej.