

Pruszcz Gdański, dnia 29.06.2023 r.

Znak sprawy: ZP.271.1.2023 /33

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.05.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00225018/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I - bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – etap II (budynek B), przy ul. Aliny w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 382 000 EURO

**Strona internetowa
prowadzonego postępowania**

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3
- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),
- wyjaśnienia treści SWZ,
- zmiana treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ.**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

I. Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)

W opisie technicznym opisano: Na większości terenu, na którym zlokalizowano budynek znajdują się na różnych poziomach sączenia wód gruntowych znacznie powyżej poziomu posadzki piwnicy. W takim przypadku przy wymianie gruntu jaki jest tam do wykonania należy uwzględnić w wycenie zastosowanie Igłofiltrów. Czy ująć powyższe roboty w cenie?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że nie należy ujmować zastosowania igłofiltrów. Wykreśla się zapis pkt. 3.1 opisu projektu konstrukcyjnego.

Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)

W przedmiarach robót budowlanych brakuje pozycji wykonania ścianek żelbetowych na balkonach w parterze i I piętrze. Czy uwzględnić w wycenie?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że należy uwzględnić koszt wykonania ścianek żelbetowych na balkonach w parterze i I piętrze; koszt wykonania powinien być uwzględniony razem z kosztem balustrad w poz. 127.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia przedmiar robót b. ogólnobudowlanej. ZMIENIONY Plik w formacie XML: **1_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar b. ogólnobudowlana – ZMIENIONY.xml**

Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)

W przedmiarze robót budowlanych poz. 140 tynki wewnętrzne ścian podany obmiar jest za mały prawidłowe ilości są większe. Proszę o poprawienie ilości.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że ilość tynków jest prawidłowa i wynika z ilości projektowanych ścian.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia przedmiar robót b. ogólnobudowlanej. ZMIENIONY Plik w formacie XML: **1_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar b. ogólnobudowlana – ZMIENIONY.xml**

Zapytanie nr 4 (pisownia oryginalna)

W przedmiarze robót budowlanych brakuje pozycji gładzie gipsowe na ścianach i sufitach czy mają być wykonywane?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że tynk kat. III (zgodnie z technologią) powinien składać się z 3 warstw obrzutki, tynku właściwego i gładzi; prawidłowo wykonany tynk kat. III nie powinien być szpachlowany, ale malowany, a jego gładkość powinna być jak po tynku kat. II szpachlowanym.

Zapytanie nr 5 (pisownia oryginalna)

Ilości malowania ścian w przedmiarach są za małe proszę o poprawne wyliczenia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że ilość jest prawidłowa, malowania jest tyle co tynków.

Zapytanie nr 6 (pisownia oryginalna)

W przedmiarze robót budowlanych brakuje pozycji wykonania posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem i oblistwowaniem. Czy ująć w wycenie?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że w ofercie należy ująć koszt wykonania paneli wraz z podkładem i oblistwowaniem – poz. 154a d.12 i 166a d.13 przedmiaru ogólnobudowlanego.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia przedmiar robót b. ogólnobudowlanej. ZMIENIONY Plik w formacie XML: **1_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar b. ogólnobudowlana – ZMIENIONY.xml**

Zapytanie nr 7 (pisownia oryginalna)

W przedmiarach robót brakuje pozycji montażu kratki wentylacyjnych proszę o podanie ich rodzaju?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że kratki wentylacyjne powinny być ujęte w koszcie wykonania tynku; ich koszt nie będzie rozliczany osobną pozycją; parametry techniczne kratki: kratka kwadratowa, biała, wykonana z PCV.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia przedmiar robót b. ogólnobudowlanej. ZMIENIONY Plik w formacie XML: **1_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar b. ogólnobudowlana – ZMIENIONY.xml**

Zapytanie nr 8 (pisownia oryginalna)

W przedmiarach robót brakuje pozycji montaż nasad kominowych deflektorów. Proszę o określenie jakiego typu nasady zastosować.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że należy uwzględnić w ofercie nasady wentylacyjne w ilości 35 kpl; parametry techniczne nasady: nasada obrotowa, kulista, kwasoodporna - poz. 117a d.7 przedmiaru ogólnobudowlanego.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia przedmiar robót b. ogólnobudowlanej. ZMIENIONY Plik w formacie XML: **1_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar b. ogólnobudowlana – ZMIENIONY.xml**

Zapytanie nr 9 (pisownia oryginalna)

W przedmiarach robót brakuje pozycji wykonania izolacji mineralnej na balkonach oraz obłożenie ich płytkami. Czy uwzględniać w wycenie?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że izolacja na balkonach nie występuje; należy uwzględnić położenie płytek w ilości 69,55 m² wraz z niezbędnymi obróbkami, poz. 166b d.13 przedmiaru ogólnobudowlanego.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia przedmiar robót b. ogólnobudowlanej. ZMIENIONY Plik w formacie XML: **1_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar b. ogólnobudowlana – ZMIENIONY.xml**

Zapytanie nr 10 (pisownia oryginalna)

Z uwagi na nieedytowalny format załączonych przedmiarów robót w dokumentacji przetargowej, prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego wszystkich branżowych przedmiarów robót w formacie pdf (edytowalny) oraz ath i kst. Ułatwi oraz przede wszystkim przyspieszy to przygotowanie oferty

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie posiada przedmiarów w formacie pdf (edytowalnym) oraz ath i kst.

Zapytanie nr 11 (pisownia oryginalna)

Czy zamawiający posiada przedmiary w formacie ATH lub PDF (nie skan do PDF). Jeżeli tak to proszę o udostępnienie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie posiada przedmiarów w formacie ATH, PDF (edytowalny).

Zapytanie nr 12 (pisownia oryginalna)

W przedmiarach robót sanitarnych zewnętrznych sieci kanalizacji deszczowej brakuje pozycji wykonania zbiornika retencyjnego natomiast w opisie jest informacja że: Do odprowadzenia wód nadmiarowych z ogrodu deszczowego i obniżonego trawnika zaprojektowano wpusty kopułowe DN 315 ze studzienkami osadnikowymi. Do retencji wody na terenie inwestycji zaprojektowano zbiornik retencyjny o pojemności 8m³ i wymiarach 4,0×2,4×1,0 m. Odpływ ze zbiornika grawitacyjny. W celu wykorzystanie wody do podlewania, w zbiorniku zamontować pompę do wody brudnej, z kranem zewnętrznym. Lokalizację kranu ustalić z inwestorem. Czy należy wycenić powyższy zbiornik?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że należy uwzględnić w wycenie zbiornik retencyjny. Zamawiający zrezygnował z montażu pompy do wody brudnej z kranem zewnętrznym poz. 30a d.3 przedmiar sanitarne zewnętrzne.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia przedmiar robót b. sanitarna zewnętrzna. ZMIENIONY Plik w formacie XML: **1_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar b. sanitarna zewnętrzna – ZMIENIONY.xml**

Zapytanie nr 13 (pisownia oryginalna)

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację kosztorysu ofertowego – załącznika nr 6 do IDW poprzez rozdzielenie robót branży budowlanej i elektrycznej na roboty zewnętrzne i wewnętrzne z uwagi na planowane przez Wykonawcę zastosowanie różnej stawki podatku VAT dla powyższych zakresów.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie zmienia treści SWZ.
Sposób obliczenia ceny zawiera Rozdział 17 IDW.

Zapytanie nr 14 (pisownia oryginalna)

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o możliwość przedstawienia harmonogramu rzeczowo – finansowego w cyklu miesięcznym, z uwagi między innymi na przyjęte przez Zamawiającego sposób rozliczenia inwestycji oraz z uwagi na termin wykonania wynoszący 14 miesięcy.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie zmienia treści SWZ.

Zapytanie nr 15 (pisownia oryginalna)

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o udostępnienie treści umów wskazanych w paragrafie 11 wzoru umowy.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż umowa, o której mowa w paragrafie 11 wzoru Umowy, zostanie przekazana Wykonawcy, po zawarciu umowy.

Zapytanie nr 16 (pisownia oryginalna)

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o uzupełnienie projektu wykończenia wnętrza.

Wyjaśnienie:

Zamawiający przekazuje projekt wnętrza (rysunek podłogi) dotyczący rozdzielenia przestrzeni kuchennej od pokoju dziennego (granicy pomiędzy panelami podłogowymi a kafelkami kuchennymi) został dołączony do powyższej informacji

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia pliki rysunków – rozgraniczenia rodzajów posadzek:

Plik w formacie PDF: 1_23 SWZ Tom II DP - rozgranicz. rodz. posadzek A-1.pdf

Plik w formacie PDF: 1_23 SWZ Tom II DP - rozgranicz. rodz. posadzek A-2.pdf

Plik w formacie PDF: 1_23 SWZ Tom II DP - rozgranicz. rodz. posadzek A-3.pdf

Zapytanie nr 17 (pisownia oryginalna)

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o uzupełnienie parametrów szlabanu wjazdowego i jego lokalizację. (poz. 193)

Wyjaśnienie:

Szlaban wjazdowy-wyjazdowy musi spełniać następujące minimalne wymagania:

- a) wymagany czas otwarcia 3 sekundy (Zamawiający zakłada możliwość wjazdu samochodu z przyczepą),
- b) długość ramienia szlabanu około 6 m,
- c) posadowienie konstrukcji szlabanu na własnym trwałym fundamencie,
- d) musi posiadać funkcję trwałego, ręcznego podniesienia,
- e) musi zostać wyposażony w komplet naklejek ostrzegawczych na ramię oraz gumy ochronne ramienia,
- f) sprzęt musi być fabrycznie nowy.

Kontrola dostępu do parkingu musi spełniać następujące minimalne wymagania:

- a) otwieranie szlabanu musi być uruchamiane w następujący sposób:
 - zdalnym pilotem z odległości minimum 80 m (w terenie otwartym), przy czym Wykonawca dostarczy minimum 20 szt. takich pilotów,
 - Wbudowany radiodbiornik 2-kanalowy umożliwia zapamiętanie do 150 pilotów w pamięci.
- b) Zamawiający zakłada, że:
 - sterownik zarządzający pracą szlabanu zostanie zamontowany w obudowie szlabanu,
 - sterownik będzie posiadał podtrzymanie bateryjne na minimum trzy godziny pracy po zaniku zasilania,
- c) moduł GSM dla minimum 50 numerów,
- d) system SOS.

Rysunek lokalizacji szlabanu został dołączony do powyższej informacji

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia plik rysunku z lokalizacją szlabanu:

Plik w formacie PDF: **1_23 SWZ Tom II DP - zagospodarowanie 2022_rys. ze szlabanem.pdf**

Zapytanie nr 18 (pisownia oryginalna)

Zwracamy się z prośbą o poprawienie błędnego obmiaru balustrad balkonów – w przedmiarze jest 60,6 mb, natomiast powinno być 18 x 5,8 mb => 104,40 mb.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że obmiar należy skorygować do ilości 100,08 mb poz. 127 d.9 przedmiaru ogólnobudowlanego.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia przedmiar robót b. ogólnobudowlanej. ZMIENIONY Plik w formacie XML: **1_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar b. ogólnobudowlana – ZMIENIONY.xml**

Zapytanie nr 19 (pisownia oryginalna)

W przedmiarze nie ujęto zabudowy szachtów instalacyjnych z drzwiczkami rewizyjnymi o odporności EI30 oraz obudów instalacji z płyt G-K. Prosimy o uzupełnienie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że należy wykonać zabudowy szachtów instalacyjnych z drzwiczkami rewizyjnymi o odporności EI30 oraz obudów instalacji z płyt G-K w ilości 24,78 m² - poz. 149b d.11 przedmiaru ogólnobudowlanego.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia przedmiar robót b. ogólnobudowlanej. ZMIENIONY Plik w formacie XML: **1_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar b. ogólnobudowlana – ZMIENIONY.xml**

Zapytanie nr 20 (pisownia oryginalna)

Prosimy o uzupełnienie wymiarów luster z poz. 147 przedmiarów.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że wymiary luster to 80 x 170 cm.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia przedmiar robót b. ogólnobudowlanej. ZMIENIONY Plik w formacie XML: **1_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar b. ogólnobudowlana – ZMIENIONY.xml**

Zapytanie nr 21 (pisownia oryginalna)

Prosimy o uzupełnienie parametrów kuchenek elektrycznych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że kuchenka elektryczna spełniać musi następujące parametry:

- wymiary około 60 cm x około 50 cm x około 85 cm
- wolnostojąca kuchnia z płytą indukcyjną i piekarnikiem elektrycznym,
- termoobieg,
- grill,
- gwarancja na co najmniej 24 miesiące lub dłuższa,
- kolor biały.

Zapytanie nr 22 (pisownia oryginalna)

W przedmiarze nie ujęto klapy oddymiającej 100 x 200. Prosimy o uzupełnienie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że należy ująć 1 kpl. – poz. 117b d.7 przedmiaru ogólnobudowlanego.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia przedmiar robót b. ogólnobudowlanej. ZMIENIONY Plik w formacie XML: **1_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar b. ogólnobudowlana – ZMIENIONY.xml**

Zapytanie nr 23 (pisownia oryginalna)

W przedmiarze brak pozycji montażu parapetów z konglomeratu. Prosimy o uzupełnienie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że należy ująć 80,97 mb poz. 125a d.8 przedmiaru ogólnobudowlanego.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia przedmiar robót b. ogólnobudowlanej. ZMIENIONY Plik w formacie XML: **1_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar b. ogólnobudowlana – ZMIENIONY.xml**

Zapytanie nr 24 (pisownia oryginalna)

W przedmiarze brak kanałów nawiewnych do kotłowni i pomieszczeń technicznych. Prosimy o uzupełnienie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż należy ująć 1 kpl. nawiewów poz. 132a d.9 przedmiaru ogólnobudowlanego.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia przedmiar robót b. ogólnobudowlanej. ZMIENIONY Plik w formacie XML: **1_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar b. ogólnobudowlana – ZMIENIONY.xml**

Zapytanie nr 25 (pisownia oryginalna)

W przedmiarze brak studni schładzających w kotłowni. Prosimy o uzupełnienie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż należy ująć 1 kpl. studni schładzającej – poz. 35a d.2 przedmiaru ogólnobudowlanego.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia przedmiar robót b. ogólnobudowlanej. ZMIENIONY Plik w formacie XML: **1_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar b. ogólnobudowlana – ZMIENIONY.xml**

Zapytanie nr 26 (pisownia oryginalna)

W przedmiarze brak drabiny do wyłazu dachowego. Prosimy o uzupełnienie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż koszt drabiny należy ująć wraz z kosztem wyłazu dachowego (w komplecie) poz. 110 d.7 przedmiaru ogólnobudowlanego.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia przedmiar robót b. ogólnobudowlanej. ZMIENIONY Plik w formacie XML: **1_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar b. ogólnobudowlana – ZMIENIONY.xml**

Zapytanie nr 27 (pisownia oryginalna)

W przedmiarze brak izolacji z wełny mineralnej 20 cm w strefie wejścia do budynku. Prosimy o uzupełnienie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż należy zwiększyć ilość wykonania izolacji o 5,135m² oraz o tę samą ilość należy zwiększyć wykonanie wyprawy elewacyjnej poz. 168a d.14, 167 d.14, i 175 d.14 przedmiaru ogólnobudowlanego

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia przedmiar robót b. ogólnobudowlanej. ZMIENIONY Plik w formacie XML: **1_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar b. ogólnobudowlana – ZMIENIONY.xml**

Zapytanie nr 28 (pisownia oryginalna)

W przedmiarze brak obudowy ścian i stropu w kotłowni z płyt GKF i wełny mineralnej. Prosimy o uzupełnienie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż należy ująć 25,424 m² poz. 149a d.11 przedmiaru ogólnobudowlanego.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia przedmiar robót b. ogólnobudowlanej. ZMIENIONY Plik w formacie XML: **1_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar b. ogólnobudowlana – ZMIENIONY.xml**

Zapytanie nr 29 (pisownia oryginalna)

W przedmiarze nie ujęto systemowego komin kotłowni. Prosimy o uzupełnienie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż systemowy komin kotłowni jest ujęty w kosztorysie branży sanitarnej wewnętrznej pozycja 98.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia przedmiar robót b. sanitarna wewnętrzna ZMIENIONY. Plik w formacie XML: **1_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar b. sanitarna wewnętrzna – ZMIENIONY.xml**

Zapytanie nr 30 (pisownia oryginalna)

Czy zamawiający przewiduje odtworzenie terenów zielonych lub nasadzenia zieleni.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że przewiduje odtworzenie terenów zielonych i nasadzenia zieleni zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (przedmiar poz. od 181 do 184)

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia przedmiar robót b. ogólnobudowlanej. ZMIENIONY Plik w formacie XML: **1_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar b. ogólnobudowlana – ZMIENIONY.xml**

Zapytanie nr 31 (pisownia oryginalna)

Według projektu zagospodarowania terenu i przedmiaru należy wycenić m.in. po 2 szt. zabawki – sprężynowiec skuter i sprężynowiec konik, natomiast wg rys Z-1 Projekt zagospodarowania terenu wymienione zabawki są po 1 szt. Prosimy o poprawienie ilości.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że należy wycenić po jednej sztuce dostawy i montażu zabawek zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia przedmiar robót b. ogólnobudowlanej. ZMIENIONY Plik w formacie XML: **1_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar b. ogólnobudowlana – ZMIENIONY.xml**

Zapytanie nr 32 (pisownia oryginalna)

Po konsultacji z dostawcą zabawek uzyskaliśmy informację, że strefy bezpieczeństwa praktycznie wszystkich urządzeń w PZT są zbyt małe. Zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie, które z urządzeń mają zostać na wydzielonym obszarze lub dostosowanie placu zabaw do rzeczywistych stref bezpieczeństwa.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że po doborze przez Wykonawcę konkretnych zabawek i ich rodzaju należy dostosować strefy bezpieczeństwa do zaleceń wybranego producenta

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia przedmiar robót b. ogólnobudowlanej. ZMIENIONY Plik w formacie XML: **1_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar b. ogólnobudowlana – ZMIENIONY.xml**

Zapytanie nr 33 (pisownia oryginalna)

W przedmiarze robót budowlanych brakuje pozycji wykonania boni na elewacji, które występują na rysunkach rzutów elewacji. Czy należy je wycenić jeśli tak to czy mają to być systemowe listwy boniowe czy inne rozwiązanie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że należy wykonać bonie systemowe w ilości 512,68 mb poz. 180a d.14 przedmiaru ogólnobudowlanego, tak mają być to bonie systemowe.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia przedmiar robót b. ogólnobudowlanej. ZMIENIONY Plik w formacie XML: **1_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar b. ogólnobudowlana – ZMIENIONY.xml**

Zapytanie nr 34 (pisownia oryginalna)

W przedmiarze robót budowlanych są ujęte balustrady balkonowe w ilości 60,6 mb natomiast według rysunków technicznych jest ich:

- a) Balustrada B1 – pochwył 23,30 mb
- b) Balustrada B2 – wypełnienie szkłem – 11,92 mb

c) Balustrada B3 – wypełnienie płyta HPL – 71,52 mb

Czy ująć rzeczywistą ilość balustrad jak w projekcie?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że odpowiedź na to pytanie została zawarta w odpowiedzi nr 18.

Zapytanie nr 35 (pisownia oryginalna)

W przedmiarze robót budowlanych brakuje pozycji wykonania i montażu słupów na balkonach B3 jak i ceowników okalających krawędzie balkonów. Czy należy ująć je w wycenie?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż należy wykonać konstrukcję stalową balkonów w ilości 4,046t poz. 132b d.9 przedmiaru ogólnobudowlanego.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia przedmiar robót b. ogólnobudowlanej. ZMIENIONY Plik w formacie XML: **1_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar b. ogólnobudowlana – ZMIENIONY.xml**

II. Zmiana SWZ:

Zamawiający poprawił przedmiary robót, które wraz z niniejszą informacją przekazuje.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia przedmiary robót:

- 1) Przedmiar robót b. ogólnobudowlanej. ZMIENIONY Plik w formacie XML: **1_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar b. ogólnobudowlana – ZMIENIONY.xml**
- 2) Przedmiar robót b. sanitarnej zewnętrznej – ZMIENIONY Plik w formacie XML: **1_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar b. sanitarna zewnętrzna – ZMIENIONY**
- 3) Przedmiar robót b. sanitarnej wewnętrznej – ZMIENIONY Plik w formacie XML: **1_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar b. sanitarna wewnętrzna - ZMIENIONY**
- 4) Przedmiar b. elektryczna – ZMIENIONY Plik w formacie XML: **1_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar b. elektryczna – ZMIENIONY**

III. Załączniki:

Plik w formacie XML: 1_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar b. ogólnobudowlana – ZMIENIONY.xml

Plik w formacie XML: 1_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar b. sanitarna zewnętrzna - ZMIENIONY

Plik w formacie XML: 1_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar b. sanitarna wewnętrzna - ZMIENIONY

Plik w formacie XML: 1_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar b. elektryczna – ZMIENIONY

Plik w formacie PDF: 1_23 SWZ Tom II DP - rozgranicz. rodz. posadzek A-1.pdf

Plik w formacie PDF: 1_23 SWZ Tom II DP - rozgranicz. rodz. posadzek A-2.pdf


Plik w formacie PDF: 1_23 SWZ Tom II DP - rozgranicz. rodz. posadzek A-3.pdf

Plik w formacie PDF: 1_23 SWZ Tom II DP - zagospodarowanie 2022_rys. ze szlabanem.pdf

Plik w formacie PDF: 1_23 SWZ Tom II DP - PW - Branża elektryczna ZMIENIONY.pdf

IV. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.
2. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

