



Ostrów Wielkopolski, dnia 10.07.2024r.

PZD.261.7.2024.10

ZAPYTANIA DO SWZ – NR 1

Dotyczy postępowania prowadzonego pn.: **„Przebudowa drogi nr 5297P Górzno – Gutów – Gałązki Małe – Gałązki Wielkie – Kotowiecko na odc. dł. ok. 7,2 km”**

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2023.1605 ze zm.) informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SWZ.

Poniżej zamieszczamy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 111, 214 - bariery ochronne stalowe W1N1 - zwracamy się z prośbą o zmianę rodzaju barier do zastosowania. Bariera W1N1 zazwyczaj stosowana jest na terenach górskich przy wysokich skarpach. Zgodnie z wytycznymi GDDKiA na klasie drogi jaką jest przebudowywany odcinek można zastosować np. bariery N2W4 z rozstawem słupków co 4mb.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie barier ochronnych o parametrach N2W4.

Pytanie nr 2

Ad kosztorys ofertowy poz nr 3. Prosimy o wyjaśnienie czy w tej pozycji nie powinny być średnice 66-75 cm.

Odpowiedź:

Wprowadzono korektę w poz. 2 d.1.1 oraz poz. 3 d.1.1. **Zamawiający zamieszcza w nowym brzmieniu dokument pn.: „Kosztorys ofertowy - załącznik nr 2 do SWZ - NOWY”.**

Pytanie nr 3

Ad Projekt 1 Przebudowa drogi nr 5297P w miejscowości Górzno na odc. dł. ok 1,9 km. Na planie sytuacyjnym (rys. 2.1-2.2.) naniesiono kanał technologiczny. W Kosztorysie ofertowym brak takich pozycji. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wykonanie kanału technologicznego nie jest objęte tym postępowaniem.

Pytanie nr 4

Ad kosztorys ofertowy poz nr 49 i 56. W kosztorysie w pozycjach tych jest kostka szara, natomiast w opisie technicznym jest kostka grafitowa. Prosimy o wyjaśnienie jaka kostkę należy przyjąć do oferty.

Odpowiedź:

Do oferty należy przyjąć kostkę szarą zgodnie z poz. 49 d.1.6 i poz. 56 d.1.7.

Pytanie nr 5

Ad kosztorys ofertowy poz nr 119. Prosimy o wyjaśnienie czy w pozycji tej nie powinny być średnice 66-75 cm.

Odpowiedź:

Wprowadzono korektę w poz. 118 d.3.1 oraz poz. 119 d.3.1. **Zamawiający zamieszcza w nowym brzmieniu dokument pn.: „Kosztorys ofertowy - załącznik nr 2 do SWZ - NOWY”.**

Pytanie nr 6

Ad Projekt 4 Przebudowa dr na odc. Gałązki M- Kotowiecko dł 3400 m. W opisie technicznym jest zapis o wykonaniu kanału technologicznego. W Kosztorysie ofertowym brak takich pozycji. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wykonanie kanału technologicznego nie jest objęte tym postępowaniem.

Pytanie nr 7

Ad kosztorys ofertowy poz nr 181. Czy w tej pozycji nie powinien być obmiar 25072,6 m²?

Odpowiedź:

Wprowadzono korektę w poz. 181 d.4.3. **Zamawiający zamieszcza w nowym brzmieniu dokument pn.: „Kosztorys ofertowy - załącznik nr 2 do SWZ - NOWY”.**

Pytanie nr 8

Ad kosztorys ofertowy poz nr 185. Prosimy o wyjaśnienie gdzie ujęto roboty ziemne i zasypanie dotyczące przepustów w tej pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ww. ujęto w poz. 178 d.4.3, poz. 179 d.4.3 i poz. 182 d.4.4.

Pytanie nr 9

Ad kosztorys ofertowy poz nr 248, 249 , 251. Prosimy o wyjaśnienie gdzie ujęto roboty ziemne i zasypanie dotyczące studzienek i kanałów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ww. ujęto w poz. 241 d.5.3, poz. 242 d.5.3 i poz. 243 d.5.3.

UWAGA:

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej (w miejscu, w którym opublikowano przedmiotowy przetarg) nowe brzmienie kosztorysu ofertowego – tj. Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 2 do SWZ – NOWY, który zastępuje dotychczasowy i który uwzględnia opisane powyżej zmiany.

Nowy formularz pn. Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 2 do SWZ – NOWY należy uznać za obowiązujący i wiążący przy składaniu oferty.

Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg
w Ostrowie Wielkopolskim
mgr inż. Piotr Śniegowski