


LEGENDA OBOWIĄZUJE DLA WSZYSTKICH RYSUNKÓW

	Wentylator dachowy wyciągowy
	Kwadratyrow nawiennik wraz ze skrzynką rozprężną i przepustnicą
	nawiennik/wywieńnik talerzowy zawór nawienny/wywieńny
	Kanaty wentylacyjne nawiewno-wyciągowe z bocznowybiegniętym spiro lub z przekładek klasa szczelności B (izolacja z wełny mineralnej) w płaszczyz z folii aluminiowej o gr. 40 mm, $\lambda \leq 0,035$ W/(mK) i samoprzylepna mat. izolacyjna, w tym wysokiej jakości jak osłonięte pianki poliuretanowe i w zamkniętej strukturze komórkowej w obrębie całej powierzchni
	Kanaty wentylacyjne nawiewno-wyciągowe powietrza nieogrzewanego prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane w wentylacji spiro lub prostokątne z bocznowybiegniętym gr. 60 mm klasa szczelności B (izolacja z wełny mineralnej) o gr. 100 mm, $\lambda \leq 0,035$ W/(mK) i płaszczyz z folii aluminiowej lub samoprzylepna mat. izolacyjna, w tym wysokiej jakości jak osłonięte pianki poliuretanowe i w zamkniętej strukturze komórkowej
	Przepustnica jednoprzeglądowa

 Kratka w drzwiach lub podcięcie drzwi

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

ROZPOWSZECZANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW W TYM KONCEPCIJ
WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH ZA WYJĄTKIEM
WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE ZMIAN
ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART. 116, 117, 118
USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. (DZ. U. NR 24 POZ.83
Z DNIA 1994R.)

Jednostka projektowa

Akpro
Biuro Inżynieryjno-Projektowe

ul. M. Dąbrowskiej 4
PL 62-050 Mosina
tel./fax: +48 61 813 29 67
tel. kom.: +48 695 146 341
e-mail: biuro@akpro.pl
www.akpro.pl

INSTALACJA WENTYLACJA DLA SALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W MOSINIE		
INWESTYCJA		
INWESTOR	Gmina Mosina ul. Pl. 20 Października nr 1, 62-050 Mosina	
OBJĘT	SALA SPORTOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W MOSINIE UL. Sobolew 1, 62-050 Mosina	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIENI	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Agnieszka Kurowska WK/P/0272/PODS/04	
OPRACOWAŁ:		
OPRACOWAŁ:		
TYTUŁ RYS.	Rzut poddasza-RZUT WENTYLACJI MECHANICZNEJ etap 3	

