



UWAGI:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ WRAZ Z RZUTAMI I OPISEM TECHNICZNYM.
2. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY PIONOWE I POZIOME STANOWIĄCE GRANICE WYDZIELONYCH STREF POŻAROWYCH NALEŻY WYKONAĆ W ATESTOWANYCH PRZEBIEGACH POŻAROWYCH.
3. WYKONAWCA POWINIEN SKOORDYNOWAĆ ROBOTY MIĘDZYBranżOWO.
4. PRZEWODY ODPOWIEDZIAŁE NALEŻY WYKONAĆ Z PCV.
5. PIONY ORAZ PODJĘCIA POD PRZYBORY NALEŻY WYKONAĆ Z PRZEWODÓW W TECHNOLOGII NISKOSUMOWEJ.

PRZEWODY KANALIZACYJNE WYKONANE BĘDĄ Z MATERIAŁÓW:

- PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ – KAN. BEZSZUMOWA; PVC
- ODPOWIERZENIE KAN. SAN. – PVC
- PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE SKROPIŃNY – PP
- PRZEWODY PODPOSADZKOWE WĘZŁ CIEPŁYNY – ŻELIWNE
- PRZEWODY PODPOSADZKOWE GRANTYCIJNY – PVC-U

Sp. z o.o.
ul. Karpia 13

PROJ-PRZEM-PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Fordońska 110

Wojewódzki Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

es inwestora:
-075 Opole

zabudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Kowalskiej

15 inwestycji;

gora obiektu budowlanego:

ANITARNA		
Sektori:	Upr.bud:	Podpis:

<p>Wydający: mgr inż. Katarzyna Kawka</p>	<p>Upr.bud: LUB/0130/PBS/15</p>	<p>Podpis:</p>
--	--	----------------

	30.11.2021	BS
unok:		Nr Rysunku
