

LEGENDA

- INSTALACJA HYDRANTOWA
- ODP — ODPOWIETRZENIE PIONU
- EA — ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY EA
- ZAWÓR ODCINAJĄCY
- ZP — ZAWÓR PIOTYTETU
- WODOMEIRZ
- DN50 — ŚREDNICA PRZEWODU INSTALACJI HYDRANTOWEJ
- HP25/30/G — HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25 Z WĘŻEM O DŁUGOŚCI 30m SKRZYNKA HYDRANTOWA Z MIEJSCEM NA GAŚNICĘ

Uwagi

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ WRAZ Z RYSUNKIEM ARCHITEKTONICZNYM.
2. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY PIONOWE I POZIOME STANOWIĄCE GRANICE WYDZIELONYCH STREF POŻAROWYCH NALEŻY WYKONAĆ W ATESTOWANYCH PRZEJŚCIACH POŻAROWYCH O ODPORNOŚCI RÓWNEJ ODPORNOŚCI PRZEGRODY
3. WYKONAWCA POWINIEN SKOORDYNOWAĆ ROBOTY MIĘDZYBRANŻOWO.
4. PUNKTY STAŁE, PRZESUWNE ORAZ ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY PUNKTAMI MOCOWAŃ NALEŻY PRZYJMOWAĆ WEDŁUG PRODUCENTA RUR.
5. WYKOŃCZENIE ORAZ KOLORYSTYKA HYDRANTÓW ORAZ ZAWORÓW HYDRANTOWYCH ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM ARCHITEKTONICZNYM

PRZEWODY HYDRANTOWE WYKONANE BĘDĄ Z MATERIAŁÓW:

- Z RUR STALOWYCH OCYKOWANYCH (PN16) ŁĄCZONYCH NA GWINT

Biuro projektów - Konsorcjum:

Sp. z o.o.
ul.Karpia 13c
61-619 Poznań

PROJ-PRZEM-PROJEKT

Sp. z o.o.
ul.Fordońska 110
85-739 Bydgoszcz

Inwestor:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu

Adres inwestora:
45-075 Opole
ul. Krakowska 44

Nazwa inwestycji:
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Kowalskiej 4 w Opolu na potrzeby budynku opieki zdrowotnej - Centrum Terapii Hiperbarycznej i Dziennego Ośrodka Rehabilitacji

Adres inwestycji:
Opole, Obręb 166101_1.0098 Nowa Wieś Królewska, arkusz 76, numery ewidencyjne działek 56/3, 55

Kategoria obiektu budowlanego:
XI

Branża
SANITARNA

Projektant: mgr inż. Tomasz Sztabowski	Upr.bud: MAZ/0080/PWBS/18	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Katarzyna Kawka	Upr.bud: LUB/0130/PBS/15	Podpis:
Stadium opracowania: Projekt wykonawczy	Data opracowania: 30.11.2021	Skala: 1:10

Rysunek: Schemat instalacji hydrantowej

Nr Rysunku: IWK-SCH-03