

Ostrołęka, dnia 20.06.2024 r.

KPZ.271.18.2024

## Wykonawcy

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**Budowa obiektu małej architektury w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 8 Kraina Radości w Ostrołęce”**”, prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp).

Zamawiający: Miasto Ostrołęka, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), przekazuje Wykonawcom wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

#### **TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI:**

1. Jaki rodzaj nawierzchni ma być wykonany na projektowanym placu zabaw, w przedmiarze mowa jest o nawierzchni piaskowej 492m<sup>2</sup> natomiast w STWiOR SST-11.1. Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw mowa jest o nawierzchni przepuszczalnej z granitu gumowego(SBR+EPDM)!.

#### **Odpowiedź:**

Należy przyjąć nawierzchnię z materiałów sypkich : piasek lub żwir o wielkości ziarna od 0,2 do 8 mm.

Pozostałe warunki specyfikacji warunków nie ulegają zmianie.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

  
Aneta Gutowska-Grucelska  
Sekretarz Miasta