



**PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W NOWYM TOMYŚLU
Spółka z o.o.**

UL. TARGOWA 8,
64-300 NOWY TOMYŚL
TEL. 614422091, 614422080
E-MAIL: pwik.nowytomysl@pro.onet.pl
NIP: 788-00-07-818
VAT-UE: PL 788 00 07 818
REGON: 631066938
nr. rejestrowy BDO-000036386

NR KONTA: PKO BP SA 32 1020 4144 0000 6002 0007 0078, do VAT 86 1020 4027 0000 1102 1477 5425
BZ WBK S.A. 05 1090 1388 0000 0000 3800 9094, do VAT 44 1090 1388 0000 0001 3663 3336

Nowy Tomyśl 19 lipca 2021 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyslu Spółka z o.o. przesyła odpowiedzi na pytania złożone do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby stacji uzdatniania wody w Nowym Tomyslu o mocy 0,0704 MW”

Pytanie 1

Prośba o udostępnienie umowy o przyłączenie, jest to niezbędne w celu ustalenia terminu odbioru instalacji przez OSD.

Odpowiedź:

Umieszczono wyciąg z umowy o przyłączenie zawierający informacje określone w pytaniu.

Pytanie 2

Czy dopuszczają Państwo konstrukcję dwupodporową?

Odpowiedź:

Informacja ta została opisana w Specyfikacji Warunków Zamówienia (strona 3) cytując: „W przypadku stwierdzenia kolizji konstrukcji wbijanej z istniejącą infrastrukturą podziemną Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania konstrukcji balastowej dwupodporowej.”

Pytanie 3

Czy konstrukcja może być jedynie ze stali?

Odpowiedź:

Konstrukcja może być ze stali pod warunkiem, że będzie odpowiednio zabezpieczona przed korozją.

Pytanie 4

Proszę o informację czy można zastosować konstrukcję bez certyfikatu potwierdzającego zgodność uziemienia z atestem UL2703.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie takiej konstrukcji.

Pytanie 5

Czy można zastosować 2 inwertery o większej mocy, zamiast 4 o mocy 15kW?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na montaż dwóch inwerterów o większej mocy i podtrzymuje konieczność montażu czterech inwerterów o mocy 15kW.

Prezes Zarządu

Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS
Numer KRS 0000098944

Kapitał zakładowy 41 213 000,00 PLN

mgr inż. Marek Wichtowski