

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA SULĘCZYŃNO
UL. KASZUBSKA 26,
83-320 SULĘCZYŃNO

Sulęczyńno, 2022-10-06

Znak postępowania: ZP.271.1.4.2022

WYJAŚNIENIE NR 4

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji (art. 271 pkt 1 ustawy Pzp) pn. **„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych do budynków użyteczności publicznej”**.

- I. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1710z późn. zm.) –dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający: Gmina Sulęczyńno, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Zestaw pytań z dnia 05.10.2022 r.

1. Dlaczego Zamawiający wymaga złożenia certyfikatu zgodności z normą EN 60904-3? Norma dotyczy „zasad pomiaru elementów fotowoltaicznych”, a nie samych parametrów, więc Wykonawca proponuje zmianę na normy powszechnie stosowane w branży, na które wykonuje się aktualnie certyfikację, tj. IEC 61215 oraz IEC 61730.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zasady pomiaru elementów fotowoltaicznych wg aktualnych certyfikacji tj. IEC 61215 oraz IEC 61730.

2. W projektach określono panele 450 Wp prod. RISEN (Sulęczyńno) i DMEGC (Mściszewice) i falowniki 50 kW prod. Solis (Sulęczyńno) i Huawei (Mściszewice). Żaden produkt na rynku nie spełnia wymogów dla obydwu projektów jednocześnie. Wykonawca zwraca się o zmianę parametrów na niższe (niesugerujące żadnego producenta), żeby można było obydwie projekty zrealizować na tym samym panelu i inwerterze. W przypadku braku zgody Wykonawca wnosi o wskazanie 3 producentów spełniających parametry z obydwu projektów.

Moduły PV

L.p.	Parametr	Wymóg
1	Moc znamionowa min. [Wp]	450
2	Technologia	Si-Mono
3	Tolerancja max.	3%
4	Napięcie jałowe (Voc) min. [V]	49,7

5	Napięcie przy maksymalnej mocy (Vmpp) min. [V]	40,77
6	Prąd zwarcioowy (Isc) min. [A]	11,35
7	Prąd przy maksymalnej mocy (Impp) min. [A]	10,9
8	Powierzchnia max. [m ²]	2,21
9	Wydajność min. [%]	20,7

Inwertery

L.p.	Parametr	Wymóg
1	Moc znamionowa min. [kW]	50
2	Moc maksymalna min. [kW]	55
3	Maksymalna wydajność min. [%]	98,6
4	Europejska wydajność min. [%]	98,2
5	Maksymalne napięcie z PV min. [V]	1100
6	Minimalne napięcie MPPT max. [V]	200
7	Maksymalne napięcie MPPT min. [V]	1000
8	Maksymalny prąd wejściowy min. [A]	104
9	Ilość wejść DC min.	8

Odpowiedź:

Zamawiający użył w projekcie przykładowego producenta w celu wykonania obliczeń i symulacji bez wymogu zastosowania jego produktu. Posługuje się jedynie przykładowymi komponentami które mogą być zmiennie zastosowane. Zamawiający dopuszcza zamienne zastosowanie dowolnych komponentów spełniających wymagania nie mniejsze niż wskazane w STWiOR, które posiadają krajowy serwis gwarancyjny.

3. Czy Zamawiający uogólni wymogi dot. mocy całkowitej instalacji w taki sposób, aby była możliwość zaoferowania paneli, które pozwolą na osiągnięcie mocy łącznej instalacji na poziomie 50 kWp -1 (słownie: minus jeden) panel. Przykładowo, oferując panel o mocy 460 Wp (o lepszych parametrach niż w projektach) łączna moc instalacji wynosi 49,68 kWp (108 szt.) lub 50,14 kWp (109 szt.).

Odpowiedź:

Tak zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

4. Czy Zamawiający przesunie termin na składania ofert na 20 października z uwagi na konieczność uzyskania podpisów na kartach?

Odpowiedź:

Zamawiający przesunie termin składania ofert do dnia 17 października 2022 r. do godz. 10.00.

- II. Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert.
- III. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmianę treści SWZ razem z wyjaśnieniami i odpowiedziami na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

Bernard Grucza
Wójt Gminy Sulęczyńno
(kierownik Zamawiającego)