

Poziom odniesienia m p.p.m. -4.50

Rzędna terenu [m n.p.m.]	1.46	1.48	1.55
Rzędna dna kanału [m p.p.m.]	-1.15 -0.76	-0.03 -1.13 -0.88	-1.03
Zagłębienie dna [m]	2.61	2.60	2.58
Spadek [%]	0.40%		0.40%
Średnica i materiał rury [mm]	Dn 250x7,3 PVC SDR34 SN8		
Odległość [m]	0.00	6.49	29.83
Długość odcinka [m]	6.49	23.34	

D5

D6

D7


UWAGA

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne oraz pomiary geodezyjne rzędnych istniejącego uzbrojenia, a także rzędnych w miejscach włączenia projektowanej sieci w celu ustalenia możliwych kolizji oraz faktycznych rzędnych istniejących sieci.

Zwraca się szczególną uwagę na mogące wystąpić rozbieżności w lokalizacji naniesionego w niniejszym projekcie uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, jak również na istnienie w terenie uzbrojenia nie zinwentaryzowanego geodezyjnie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić nie uszkadzając.

W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy skorygować przebieg projektowanej sieci w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

W miejscach, w których przekrycie kanału jest niewystarczające należy zastosować izoacje rurociągu wykorzystując keramzyt.

 Biuro Projektów Budowlanych biuro@bpb.net.pl tel.: 723-071-098	Inwestycja: Rozbudowa ul. Leonida Teligi w Łebie		
	Adres: Działki ewid.: 224/1, 226, 232, 260/4, 284, 255*, 287*, 288* Jedn. ewid.: 220802_1, Obręb ewid.: 0001 (*-działki do podziału)		
	Inwestor: Burmistrz Miasta Łeba ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba		
	Temat rysunku: Profil podłużny kanalizacji deszczowej ul. L. Teligi - węzeł D5-D7		
	Data: 02.2021	Skala: 1:50/1:500	Nr rysunku: 3.2
Wykonali:	Branża:	Imię i nazwisko:	Uprawnienia:
Projektant	Sanitarna	Piotr Nakonowski	ABU-IX-8386-5/ 126/88 WK
Sprawdzający	Sanitarna	Andrzej Oleradzki	ABU-IX-8386-5/ 125/88 WK
Opracowujący	Sanitarna	Inż. Agata Piotrowska	