



RZUT FRAGMENTU PODDASZA



WYMIARY PŁASKOWNIKA NOŚNEGO

wysokość	mm	20, 25, 30, 35, 40, 50, 60
grubość	mm	2, 3, 4

WYMIARY PŁASKOWNIKA POPRZECZNEGO

wysokość	mm	10
grubość	mm	2

PODZIAŁ OCZEK - STANDARDOWY

wymiar oczka (pomiędzy płaskownikami nośnymi)	mm	11; 22; 33; 44; 55 oraz inne niestandardowe
rozstaw oczka (pomiędzy płaskownikami poprzecznymi)	mm	11; 22; 33; 44; 55

Wykonanie zgodne z normami:
DIN 24537, RAL GZ 638

Gatunek materiału wg PN-EN 10088-1:2005:

- X5CRNi18-10
- X2CrNiMo17-12-2


Tolerancja wymiarów krat do 4 mm
MAKSYMALNY WYMIAR KRATY:

długość: L = 2000 mm
szerokość: B = 1500 mm


KRATY PRZECIWOŚLIZGOWE

- ząbkowany płaskownik nośny
- ząbkowany płaskownik poprzeczny
- ząbkowany płaskownik nośny i poprzeczny dla oczka 33x33 mm

UCHWYTY DO KRAT WCISKOWYCH



Kołek wstrzeliwany + nakręcany grzybek



Uchwyt śrubowy standardowy, śruba M8x70, gdy dostępna jest górna półka belki nośnej

INWESTPROJEKT - ZACHÓD

Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9



nazwa obiektu	BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI	branża arch.
adres	Gryfów Śląski, ul. Polna 7a, obręb 001, działka 199/9	
temat rysunku	POMOST ROBOCZY - SCHEMAT	skala 1:50
projektant	mgr inż. arch. Bogdan Czyżykowski nr upr. 440/89/WŁ spec. architektoniczna LO-0393	podpis data 03.2022
asystent projektanta	inż. arch. Wiktoria Śremska	podpis data 03.2022
sprawdz.	mgr inż. arch. Anna Nowak nr upr. GP.IV.7342(154)94 spec. architektoniczna LO-0097	podpis data 03.2022
		nr rys 54
		nr strony

**WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY
SKORYGOWAĆ NA PLACU BUDOWY**