



**ZP-271-10/2022**

Tuchów, dnia 23.08.2022 r.

**Zamawiający:**

**Gmina Tuchów**

Ul. Rynek 1,

33-170 Tuchów

**Strona internetowa prowadzonego postępowania:**

<https://platformazakupowa.pl/pn/tuchow>

**Nr ref. postępowania: ZP-271-10/2022**

Do wszystkich uczestników postępowania na zadanie pn. „**Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w ramach realizacji programu STOP SMOG - etap II**”

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.), zwana dalej: „**PZP**” - Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło dnia 23.08.2022 r. do Zamawiającego wraz z odpowiedzią:

**Pytanie nr 1:**

„1. proszę o dołączenie do dokumentacji audytu części 1 zamówienia - brakuje go w załącznikach.”



---

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający dodaje audyt energetyczny do części numer 1 zmieniając załącznik „Załącznik nr 5 do SWZ\_ audyty energetyczne budynków” na załącznik „zm. nr 1\_Załącznik nr 5 do SWZ\_ audyty energetyczne budynków”.

**Pytanie nr 2:**

„2.Czy w przypadku stwierdzenia dobrego stanu istniejących przewodów kominowych dopuszczalne jest wykorzystanie istniejącego komina bez montowania wkładu kominowego - (pytanie dotyczy montażu kotłów na paliwo stałe)?”

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający wymaga uszczelnienia przewodu kominowego rurą stalową kwasoodporną w każdym budynku, w którym montowane ma być nowe źródło ogrzewania budynku w celu zapewnienia trwałości oraz wydajności pracy komina.

**Pytanie nr 3:**

„3. Błąd w zapisach dot. bufora (kotły zgazowujące drewno) - "-zbiornika akumulacyjnego (bufora) o minimalnej mocy 1000 l" - nie mocy a pojemności”

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający informuje, że zamiast zapisów "-zbiornika akumulacyjnego (bufora) o minimalnej mocy 1000 l" należy przyjąć zapis "-zbiornika akumulacyjnego (bufora) o minimalnej pojemności 1000 l”.