

**GKŚO.I.271.3.2023**

**Kiwity, dnia 21.02.2023r.**

**Zamawiający  
Gmina Kiwity  
Kiwity 28,  
11-106 Kiwity  
NIP: 743-19-13-795**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40kWp, na potrzeby budynku SUW w Kiersnowie oraz budynku SUW w Kiwitach”.

Gmina Kiwity zwana dalej „Zamawiającym” zawiadamia, że jeden z potencjalnych Wykonawców skierował do Zamawiającego zapytanie o następującej treści:

**Zapytanie do postępowania:**

1. W wymogach dotyczących inwerterów Zamawiający określa współczynnik mocy od 0 do 1 ind./poj. U większości wiodących producentów inwerterów parametr ten określony w kartach technicznych znajduje się w przedziale od -0,8 do +0,8 ind./poj. Stosowanie ww. zapisu odnosi się do inwerterów o mocy ok. 40 kW jednego producenta, które obecnie są niedostępne na rynku polskim. Zwracam się z prośbą o zmianę ww. parametru na od -0,8 do +0,8 ind./poj.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie inwerterów o współczynniku mocy mieszczącym się w przedziale od -0,8 do +0,8 ind./poj.

Wójt Gminy Kiwity

Wiesław Tkaczuk