

Toszek, dnia 19.04.2024r.

Zamawiający:

**Gmina Toszek, Urząd Miejski w Toszku,
ul. Bolesława Chrobrego 2,
44-180 Toszek tel. (32) 237-80-00
e-mail: umtoszek@toszek.pl**

strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania pn. **Przebudowa dróg gminnych Toszek ul. Dr. Ludwiga Guttmanna 6200045, Toszek ul. Ks. Jana Twardowskiego 6200165, Toszek ul. Polna 6200315, Toszek ul. Boczna 6200025 – znak sprawy ZRP.271.11.2024**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, zwaną dalej „ustawą pzp”, informuje, że wpłynęło pytanie do przedmiotowego postępowania. Poniżej treść pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego.

1. Pytanie:

1. W związku z planowaną budową kanału technologicznego (1876 mb) proszę o podanie ile i jakie studnie trzeba uwzględnić w założeniach do wyceny oraz w jakich ilościach planować kanał typu Ktp a w jakich typu Ktu

2. Temat budowa oświetlenia - ile i jakiego typu oprawy oraz słupy założyć do wyceny - czy ww linia oświetleniowa będzie oświetlać przejścia dla pieszych , fragmęt drogi , skrzyżowanie Jak przewidziano zasilanie , sterowanie ?

W związku z zamiarem złożenia oferty ww. zamówienia zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert.

Zakres prac będących przedmiotem zamówienia jest bardzo rozległy. Rzetelna wycena wymaga czasu i zaangażowania wielu specjalistów branżowych(tym bardziej, że jest to przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj) oraz zdobyciu wielu wycen poszczególnych materiałów do realizacji zamówienia.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej tydzień

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż:

1. Zamówienie jest realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj dlatego szczegółowe rozwiązania dotyczące kanału technologicznego (rodzaje studni czy typ kanału) będą określone w dokumentacji PB wykonanej przez wykonawcę w ramach zamówienia .

Wytyczne do budowy kanałów technologicznych uzależniają stosowanie odpowiednich studni i kanałów od klasy drogi

2. Zamówienie jest realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj dlatego szczegółowe rozwiązania dotyczące miejsca zasilania, oświetlenia skrzyżowań i przejść dla pieszych będą wynikiem opracowanej dokumentacji przez wykonawcę

Warunki brzegowe zamawiającego ; słupy aluminiowe - wysokość słupów i ich rozstaw dobrać na podstawie obliczeń doświetlenia powierzchni, oprawy - LED dobór mocy z obliczeń

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.