



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Powiat Rypiński
ul. Warszawska 38
87-500 Rypin

Rypin, 09.01.2024 r.

ZP.272.11.2023

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: **Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 3

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania treść zapytania, które wpłynęło 04.01.2024 r. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz z wyjaśnieniami.

„Dotyczy przetargu na budowę: Hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą

1. W projekcie wykonawczym znajduje się informacja: „Przedmiotowa inwestycja planowana jest na terenie ogrodu przy ul. Kościuszki 51, który ze względu na zachowane walory historyczne i przyrodnicze stanowi zabytek nieruchomy, ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Ponadto planowane przedsięwzięcie położone jest w strefie ochrony konserwatorskiej – na terenie historycznego układu urbanistycznego miasta Rypin, ujętego w gminnej ewidencji zabytków.” W związku z tym prosimy o informację czy Inwestor posiada zgodę na wycinkę drzew oraz dodatkowo zgodę od Miejskiego Konserwatora Zabytków na wycinkę?
2. Na rysunku PZT oznaczono drzewa w których należy przyciąć korzenie. Takie zabiegi mogą prowadzić do obumarcia drzew. Czy w związku z ujęciem ogrodów w gminnej ewidencji zabytków takie prace są zgłoszone odpowiednim wnioskiem do Miejskiego Konserwatora Zabytków?
3. W projekcie wpisano: „W ramach rekompensaty projektuje się nasadzenia zastępcze w takiej samej liczbie i gatunku jak drzewa do wycinki (11 drzew).” Prosimy o podanie gatunków drzew oraz ich wielkość jaką Wykonawca ma nasadzić, ponieważ wielkość i wiek nasadzeń wpływa znacząco na wycenę.



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

4. W projekcie wpisano: „W ramach rekompensaty projektuje się nasadzenia zastępcze w takiej samej liczbie i gatunku jak drzewa do wycinki (11 drzew).” W pozycji przedmiarowej 653 przyjęto 9 drzew do ścięcia, natomiast w pozycji 656 zaprojektowano nasadzenia zastępcze w liczbie 8 sztuk. Prosimy o podanie dokładnej ilości drzew do usunięcia i nasadzenia.
5. Pozycja 13 przedmiaru budowlanego oznaczona jako zerowa. Prosimy o uzupełnienie.
6. Ciągi jezdne w opisie PZT pkt 3.1 zaprojektowano jako z kostki betonowej gr. 8. Na rysunku nr 16 ciągi jezdne występują jako „kostka bet. gr. 8/ płyty betonowe ażurowe”. Na PZT płyty ażurowe oznaczone są tylko na miejscach postojowych. Prosimy o potwierdzenie, że tylko w tym miejscu wykonywane są ażury. Dodatkowo prosimy o specyfikację płyt ażurowych betonowych (wymiary i grubość) i kostki betonowej (kolorystyka, fazowanie).
7. W pozycji 6 w punkcie 5 wyposażenia technicznego budynku występują lustra. Prosimy o określenie wymiarów tych lusterek oraz czy mają one być licowane z płytkami czy montowane na płytkach.
8. W projekcie branży sanitarnej zaprojektowano: „Odwodnienie powierzchni utwardzonych takich jak bieżnia okrężna i bieżnia do skoku”. Prosimy o weryfikację czy nie jest to omyłka pisarska, ponieważ na rysunku PZT widnieje tylko bieżnia prosta.”

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Ad.1. Zamawiający posiada zezwolenie na usunięcie 12 sztuk drzew. W załączeniu skan decyzji Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30.11.2023r. znak NiŚ.6131.1.33.2023 oraz skan wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew wraz z załącznikami graficznymi (mapa ze wskazanymi drzewami do usunięcia, mapa nasadzeń zastępczych). Wycinkę drzew należy wykonać na podstawie i zgodnie z w/w dokumentami. Na terenie miasta Rypin nie powołano Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Ad.2. Zamawiający wystąpi do właściwego organu z wnioskiem o zgodę na wycinkę drzew kolidujących z projektowaną bieżnią.

Ad.3. Nasadzania zastępcze muszą spełniać wymagania określone w decyzji Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30.11.2023r. znak NiŚ.6131.1.33.2023 przywołanej w pkt 1 niniejszego pisma.

Ad.4. W ramach zadania wycinkę i nasadzenia należy wykonać zgodnie z dokumentami przywołanymi w pkt 1 niniejszego pisma.

Ad.5. Jest to omyłka w przedmiarze, pozycja zerowa, nie należy uwzględniać tej pozycji w wycenie robót.

Ad.6. Potwierdzamy, tylko na miejscach postojowych należy wykonać płyty betonowe ażurowe.

Płyty betonowe ażurowe szare, o wymiarach 60x40x8cm, fazowane.

Kostka betonowa gr. 8cm szara, fazowana.

Ad.7. Lustra do umywalk pojedyncze (również w pomieszczeniach węzłów sanitarnych 1/06 i 1/16) o wymiarach 50x90cm, razem sztuk 13.



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Lustra licowane z płytkami.

W łazience dla osób niepełnosprawnych lustro o wymiarach 50x60cm, uchylne ze szkła bezpiecznego – 1 szt.

Ad.8. Potwierdzamy, powyższy zapis jest omyłką pisarską. Dotyczy bieżni prostej z belką do skoku w dal i zeskoczną.

Załączniki:

Plik .pdf pod nazwą: „decyzja - zgoda na wycinkę drzew ZS nr 1”;

Plik .pdf pod nazwą: „wniosek- wycinka drzew ZS nr 1”;

Wyjaśnienia i zmiany SWZ wraz z załącznikami wiążą Wykonawców od dnia publikacji na stronie prowadzonego postępowania.