



Gmina Śliwice

Adres: ul. Ks. dr. St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice,
telefon: +48 52 3340710, fax: +48 52 3340725, e-mail: przetargi@sliwice.pl

Śliwice, dnia 31 stycznia 2022 roku

Znak: IZ.271.1.1.2022

Na podstawie art. 284 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021r. poz. 1129 z późn.zm.) przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami złożonymi w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 na „Przebudowę budynku OSP w Śliwicach” w zakresie:

Pytanie 1.

Czy zamawiający dopuszcza zmianę szerokości drzwi ppoż EI 60 (szerokości 121 cm) dwuskrzydłowych na jednoskrzydłowe szerokości 100 cm z uzupełnieniem brakującej ściany?

Zamawiający dopuszcza zmianę szerokości drzwi do kotłowni na 100x200.

Pytanie 2.

Zwracamy się z prośbą o określenie parametrów bram garażowych (rodzaj napędów, rodzaj sterowania, wypełnienie segmentów pełne lub naświetla).

Wymiana 3 bram w wykonaniu standardowym - ogólne wymagania minimalne:

- brama pełna, segmenty z podwójnych płyt stalowych ocynkowanych i malowanych farbą na bazie poliestru
- grubość płyty na całej powierzchni wynosi minimum 45 mm, ocieplenie o współczynnik przenikalności cieplnej U dla bram musi wynosić max 1,0 W/(m²·K)
- kolor z zewnątrz czerwony
- od wewnątrz w kolorze biało-szarym, na bazie RAL 9002
- równomierny podział przez przetłoczenia poziome
- ilość cykli pracy sprężyn liczona jest na 20.000 otwarć bram
- przeszklenie „sandwicz” 3 okienka
- w jednej z bram furtka przejściowa z niskim progiem
- napęd elektryczny z zabezpieczeniem krawędziowym A 445 i łańcuchem awaryjnym
- fotokomórki wyprzedzające, mikro wyłącznik
- wszystkie okucia bram z stali nierdzewnej.
- Sterowanie bram z możliwością pojedynczego i jednoczesnego otwarcia i zamknięcia wszystkich 3 bram poprzez przycisk umieszczony w pom. przedsionka i pilota
- Dostarczenie po 3 szt. pilotów do każdej z bram

Pytanie 3.

Prosimy o podanie parametrów technicznych gresu technicznego oraz płytek posadzkowych- pozycja kosztorysowa 74 i 75.

Gres techniczny należy zastosować do wszystkich pomieszczeń remizy OSP oraz komunikacji w części gospodarczej i pom. gospodarczych i kotłowni o właściwościach - duża twardość (powyżej 8 w skali Mohsa) w kolorze szarym z obwódką wokół ścian i cokolik na wysokość jednej płytki zlicowany z tynkiem w kolorze antracytowym, anty poślizgowy i odporny na zaplamienia.

W pozostałych pomieszczeniach gres szklwiony anty poślizgowy matowy twardość (powyżej 8 w skali Mohsa) z cokolikami wys. 12cm zlicowane z tynkiem. Płytki o wymiarach min. 60x60 w kolorze gry imitacji kamienia naturalnego.

Pytanie 4.

Zwracamy się do zamawiającego o udostępnienie projektu instalacji sanitarnej w celu wykonania rzetelnej wyceny.

W załączeniu.

Pytanie 5.

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie kompletnych rzutów budynku z nazwą pomieszczeń oraz wyszczególnieniem zakresu prac w danych pomieszczeniach.

W załączeniu.

Pytanie 6.

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie projektu instalacji elektrycznej oraz rozdzielni elektrycznej objętej przedmiotem zamówienia. –

W załączeniu.

Pytanie 7.

Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji inwestycji do 10 m-cy ze względu na zakres i złożoność prac.

Zamawiający wydłużył termin realizacji zamówienia na 6 miesięcy.

Pytanie 8.

Zwracamy się do zamawiającego z zapytaniem czy budynek będzie całkowicie wyłączony z użytkowania celem realizacji inwestycji?

Prace w obiekcie trzeba przeprowadzać etapowo:

1. prace części gospodarczej z kotłownią i instalacją gazową wraz z wykonaniem instalacji co w budynku,
2. prace na 1 piętrze obiektu,
3. prace w części garażowej prowadzone w osób zapewniający funkcjonowanie jednostki OSP.

Pytanie 9.

Proszę o załączenie do dokumentacji przetargowej kpl. zestawienie stolarki drzwiowej

W załączeniu.

Pytanie 10.

Pozycja 57 przedmiaru robót określa demontaż i montaż 3 sztuk bram garażowych - czy montowane mają być elementy z demontażu czy nowe bramy.

Montaż nowych bram. Wymagania w odpowiedzi na pytanie 2.

W załączeniu zaktualizowany przedmiar robót.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://miniportal.uzp.gov.pl/> oraz na stronie internetowej Zamawiającego bip.sliwice.pl w zakładce „Zamówienia publiczne” oraz przekazane wykonawcom, którym udostępniono przekazano Specyfikację Zamówienia.