

Chodzież, 30 września 2022 r.

**Wykonawcy,
którzy ubiegają się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny**”.

Prowadzący postępowanie – Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży, działając zgodnie z art. 284 ust. 1 - 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), w związku z zapytaniem Wykonawcy dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytania, nadesłanego w terminie składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ do w/w postępowania, wraz z odpowiedzią, o treści jak poniżej:

Pytanie

Pytanie dotyczy projektu branży sanitarnej. Zwracamy uwagę na niezgodność dotyczącą klasy wytrzymałości zaprojektowanej krawężnikowej studni odwadniającej oraz krawężników odwadniających. W opisie projektu (str. 4 i 8) wskazana jest klasa wytrzymałości F900 i ten zapis jest przeniesiony do ogłoszenia o zamówieniu i do SWZ. Załącznikami projektu są rysunki i schemat montażowy odwodnienia krawężnikowego SYTEC Sp. z o.o.; odwodnienie to jest produkowane w klasie wytrzymałości max. D400. Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego wytrzymałości krawężnikowej studni odwadniającej i krawężników odwadniających z F900 na D400.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia zapis, do wykonania robót i wyceny należy przyjąć elementy o klasie wytrzymałości D400.