



GMINA STRZEGOM

ul. Rynek 38 58-150 Strzegom
tel. (74) 8560-599 fax (74) 8560-516
strzegom@strzegom.pl www.strzegom.pl

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Wasze pismo z dnia	Znak	Nasz znak	Data
-	-	WliZP.271.19.2023.AJk.5	14.07.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Przebudowa drogi gminnej nr 11081D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu- etap II”**.

W związku z pytaniem skierowanym do Zamawiającego na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie:

Prosimy o wskazania materiału i wymiarów kostki do wykonania ścieku przykrawężnikowego. Opis szczegółu na PZT: "ściek szer.20 cm z dwóch rzędów kostki betonowej 9/11".

Odpowiedź:

Ściek przykrawężnikowy należy wykonać z kostki granitowej 9/11 dwurzędowo.

BURMISTRZA STRZEGOMIA

Zbigniew Suchyta
(Kierownik Zamawiającego)