

Lp	Branża	Data	Pytanie	Odpowiedź
1.	Formalne	23.01.2023	czy wadium wymagane w przedmiotowym postępowaniu może zostać wniesione w postaci gwarancji ubezpieczeniowej lub w postaci poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości?	Tak.
2.	Formalne	23.01.2023	Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie będzie twierdząca, to czy takie wadium można wnieść w postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym Gwaranta?	Tak.
3.	Formalne	23.01.2023	czy można powyższy dokument wystawić na okres dłuższy niż 90 dniowy okres związania ofertą?	Tak.
4.	Formalne	23.01.2023	Zamawiający w wymaganiach i specyfikacji zawarł informację, że nie podlega przepisom ustawy PZP. W związku z czym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie na jakiej podstawie zostaje przeprowadzone postępowanie.	Postępowanie jest przeprowadzane na zasadach określonych w dokumentacji przetargowej.
5.	Formalne	23.01.2023	Prosimy o informację, czy w związku z umieszczeniem wzoru umowy do postępowania w dniu 13.01.2023 r., pomimo, że postępowanie zostało ogłoszone dnia 28.12.2022 r. wraz z dokumentacją, Zamawiający przewiduje zmianę terminu składania ofert? Jeżeli nie, odwołując się na przywołany powyżej aspekt, prosimy o zmianę terminu składania ofert na 08.02.2023 r.	Data umieszczenia wzoru umowy jest zgodna z informacją określoną w dokumentacji przetargowej. Zamawiający zmienia termin składania ofert na 30.01.2023r.
6.	Formalne	23.01.2023	Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość składania Ofert przez Wykonawców występujących wspólnie (Konsorcjum), pomimo iż informacja ta nie została zawarta w wymaganiach i specyfikacji.	Zamawiający potwierdza.
7.	Formalne	23.01.2023	Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość, aby Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu mógł polegać na zdolnościach technicznych, zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów udostępniających zasoby.	Zamawiający potwierdza.
8.	Formalne	23.01.2023	Prosimy o informację, jakie dokumenty wymaga Zamawiający od Wykonawcy wraz ze złożeniem oferty.	Dokumenty wymagane przez Zamawiającego od Wykonawcy wraz ze złożeniem oferty zostały określone w dokumentacji przetargowej (Załącznik nr 1)
9.	Formalne	23.01.2023	Czy Zamawiający będzie akceptował dokumenty złożone wraz z ofertą oraz samą ofertę, uzupełnione elektronicznie i opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikacyjnym przez osoby umocowane do złożenia tych podpisów ?	Tak.
10.	Formalne	23.01.2023	Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej.	Zamawiający potwierdza.
11.	Formalne	23.01.2023	Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wskazując jako kryterium wyboru oferenta zakres zaproponowanego wynagrodzenia za koordynację prac innych podmiotów ustalone jako procent wartości prac wykonanych przez podmiot, ma na myśli przedstawienie przez Wykonawcę procentu w jakim on zamierza powierzyć realizację prac zleconych przez Zamawiającego.	Kryterium za koordynację prac innych podmiotów, ustalone jako procent wartości prac wykonanych przez dany podmiot odnosi się do wynagrodzenia za koordynację prac zleconych przez Zamawiającego innym podmiot niż Wykonawcy. Wynagrodzenie będzie liczone jako procent od wartości prac zleconych podmiotowi innemu niż Wykonawcy.
12.	Formalne	23.01.2023	Prosimy o potwierdzenie, że termin realizacji prac do dnia 30.06.2023 r. jest terminem prawidłowym, który uwzględni przedmiot zamówienia, tj.: wykonanie i koordynację prac projektowych oraz wykonanie i koordynację robót zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz decyzją o pozwoleniu na budowę.	Zamawiający potwierdza.
13.	Formalne	23.01.2023	Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający miał na myśli w pkt. 3 pkt. 3.2 Warunków Zamówienia, tj.: „Podstawą do przygotowania oferty są: zatwierdzony projekt budowlany, decyzja o pozwoleniu na budowę oraz dokumentacja ofertowa”.	Zamawiający informuje, że podstawą do przygotowania oferty jest dokumentacja przetargowa wraz z wszystkimi załącznikami, przepisy prawa oraz wiedza techniczna.
14.	Formalne	23.01.2023	W związku z powyższym pytaniem, prosimy o informację co jest przedmiotem zamówienia i podstawą do przygotowania oferty.	Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia został określony w dokumentacji przetargowej.
15.	PPOŻ	23.01.2023	Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie centrali SSP wpletej do systemu centrali nadzorujących obiekty na terenie MTP ?	Tak.
16.	PPOŻ	23.01.2023	Czy zamawiający dopuszcza możliwość podłączenia nowo projektowanej centrali SSP do istniejącej centrali MASTER w pomieszczeniu monitoringu za pomocą łącza światłowodowego ?	Tak, ognioodpornego.
17.	PPOŻ	23.01.2023	Czy w ramach budowy systemu SSP należy przewidzieć integrację centrali i czujników w oprogramowaniu wizualizującym?	Tak.
18.	PPOŻ	23.01.2023	Czy zamawiający dopuszcza wizualizację nowej centrali w certyfikowanym przez CNBOP systemie GEMOS ?	Tak.
19.	Formalne	23.01.2023	Proszę o potwierdzenie wyjęcia z zakresu przebudowy terenu przed halą?	Zamawiający informuje, że zakres prac wyłączonych z oferty Wykonawcy został określony w załączniku nr 6.
20.	Formalne	23.01.2023	Czy projekt przebudowy terenu przed halą nie przewiduje wymiany podbudowy ?	Zamawiający informuje, że zakres prac wyłączonych z oferty Wykonawcy został określony w załączniku nr 6.
21.	Instalacje Sanitarne	23.01.2023	Instalacja centralnego ogrzewania - bez opisu średnic przewodów i armatury?	Zamawiające informuje, że szczegółowe rozwiązania należy przyjąć na w projekcie wykonawczym uwzględniając katalog standardów MTP
22.	Instalacje Sanitarne	23.01.2023	Instalacja ciepła technologicznego - bez opisu średnic przewodów i armatury	Zamawiające informuje, że szczegółowe rozwiązania należy przyjąć na w projekcie wykonawczym uwzględniając katalog standardów MTP
23.	Instalacje Sanitarne	23.01.2023	Czy istniejący węzeł ciepły pozostaje bez zmian?	Zamawiające informuje, że szczegółowe rozwiązania należy przyjąć na w projekcie wykonawczym uwzględniając katalog standardów MTP
24.	Instalacje Sanitarne	23.01.2023	Czy przeprowadzono ekspertyzę techniczną węzła ciepłego?	Nie.
25.	Instalacje Sanitarne	23.01.2023	Instalacja wodociągowa - bez opisu średnic przewodów i armatury ?	Zamawiające informuje, że szczegółowe rozwiązania należy przyjąć na w projekcie wykonawczym uwzględniając katalog standardów MTP
26.	Instalacje Sanitarne	23.01.2023	Instalacja hydrantowa - w zestawieniu pojawia się informacja o przewodach tworzywowych?	Zamawiające informuje, że szczegółowe rozwiązania należy przyjąć na w projekcie wykonawczym uwzględniając katalog standardów MTP
27.	PPOŻ	23.01.2023	Czy pomieszczenia w pawilonie mają być wyposażony w szafki hydrantowe DN52 jak jest przedstawione na projekcie czy szafki DN25 z węzłem półsztywnym L=30mb i miejscem na gaśnicę jak reszta obiektu?	Zgodnie z projektem.
28.	Formalne	23.01.2023	Czy jest szansa na otrzymanie przedmiarów w ATH?	Przedmiary zostaną złożone na platformie zakupowej.
29.	Formalne	23.01.2023	w związku z ewentualny opracowaniem projektów wykonawczych czy jest szansa na wydłużenie terminu składania ofert?	Zamawiający zmienia termin składania ofert na 30.01.2023r.
30.	Architektura	23.01.2023	Czy powierzchnia pomieszczeń Hali głównej będzie podlegała wymianie warstwy wykończeniowej?	Tak, zgodnie z informacjami z projektu budowlanego.
31.	Konstrukcja	23.01.2023	Czy konstrukcje stalowe Tablic informacyjnych będą podlegały zabezpieczeniu ogniowemu?	Zamawiający informuje, że zakres prac wyłączonych z oferty Wykonawcy został określony w załączniku nr 6.
32.	PPOŻ	23.01.2023	Czy jest możliwość wglądu do ekspertyzy pożarowej budynku?	Na potrzeby wykonania projektu budowlanego ekspertyza nie była konieczna i nie została wykonana.
33.	Architektura	23.01.2023	Czy zabezpieczenia ogniowe stropów możemy wykonać wg standardu wykończenia pomieszczeń technicznych hall 1? Tj. Czy zabezpieczenia w postaci wełny może pozostać nie tynkowana?	Wykończenia powierzchni należy przyjąć zgodnie z projektem budowlanym.
34.	Konstrukcja	23.01.2023	Czy wykonane były odkryvky fundamentów wzdłuż podcienia istniejącego? Jeżeli tak czy jest możliwość uzyskania wglądu do dokumentacji?	Odkryvky nie były wykonywane.
35.	Konstrukcja	23.01.2023	Na etapie wizji lokalnej. Stwierdziliśmy uszkodzenia podciągów, stropu będące pozostałościami po wykonywanych przewiertach. Czy naprawy strukturalne konstrukcji żelbetonowych istniejących są elementem oferty?	Tak, naprawy konstrukcji powinny zostać ujęte w ofercie.
36.	Teletechnika	23.01.2023	Przez plac budowy, teren przed halą przebiega kanał teletechniczny czy rzędna kanału podlegała weryfikacji?	Nie, ewentualne kolizje należy uwzględnić w projekcie wykonawczym.
37.	Formalne	23.01.2023	czy istnieje możliwość wydłużenia procesu budowlanego oraz projektowego?	Zamawiający nie przewiduje zmiany daty zakończenia przedmiotu zamówienia.
38.	Formalne	23.01.2023	Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu składania ofert?	Zamawiający zmienia termin składania ofert na 30.01.2023r.
39.	Architektura	23.01.2023	Czy w ofercie należy uwzględnić wymianę hydroizolacji oraz wylewki na antr soli.	Tak.
40.	Formalne	23.01.2023	Do kiedy planowane jest zakończenie prac rozbiórkowych?	Zakończenie prac rozbiórkowych (określonych w załączniku nr 6) jest planowane na 18.02.2023. Jeżeli Wykonawca rozpocznie prace przed zakończeniem prac rozbiórkowych, musi przejść na plac budowy oraz funkcję kierownika budowy od wykonawcy prac rozbiórkowych.