



**Zakład Komunalny
w Sicienku**
ul. Lipowa 1, 86-014 Sicienko

Kazimierz Chojnacki
Doradztwo i projektowanie drogowe
ul. Dworcowa 13/3,
85-009 Bydgoszcz

Dot. Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi gminnej G50315C Kruszyn – Dąbrówka Nowa, gm. Sicienko, województwo kujawsko-pomorskie”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 04 listopada 2022 r., data wpływu 10 listopada 2022 r. dotyczące uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi gminnej G50315C Kruszyn – Dąbrówka Nowa, gm. Sicienko, województwo kujawsko-pomorskie”. Rozbudowywana droga projektowana na terenie działki nr 35 oraz części działek nr 194/2, 281, 280/30, 280/14, 20, 278/20, 278/28, 278/27, 12/1, jednostka ewidencyjna: Sicienko 040307_2, obręb: Kruszyn [Nr 0002], działka nr 127, 107/1, 253/5 oraz części działek nr 236/10, 237, 240/13, 22394/4, 241/6, 243/2, 154/1, 22394/8, 149, 125, 22394/5, 119/1, 119/5, 108/2, 119/3, 118, 114/2, 114/1, 110/11, 95, 94, 93/2, 218/1, jednostka ewidencyjna Sicienko [040307_2], obręb ewidencyjny: Dąbrówka Nowa [Nr 0001].

Zakład Komunalny w Sicienku uzgadnia przedłożoną dokumentację z uwagami:

- Podczas wykonywania prac ziemnych wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do istniejącego uzbrojenia podziemnego infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.
- Należy dokonać regulacji istniejących skrzynek armatury wodociągowej do projektowanej niwelety drogi publicznej, projektowanej niwelety pieszo – ścieżki, projektowanej niwelety zjazdów na posesje, projektowanej niwelety poboczny.
- Istniejące skrzynki wodociągowe zlokalizowane w terenie zielonym należy wyregulować i zabudować w typowych obrukach.
- W przypadku wystąpienia kolizji projektowanej ścieki pieszo – rowerowej z istniejącymi hydrantami p.poż., należy przebudować istniejące hydranty p.poż. do linii ograniczającej



Informacje

Regon 091235011
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy
w Bydgoszczy Oddział Sicienko
Nr 74 8142 1046 0000 1762 2000 0002



Adres

Sicienko
ul. Lipowa 1,
86-014 Sicienko



Kontakt

Tel. 52 58-70-690
Fax. 52 58-70-749
sekretariat@zksicienko.pl

zakres inwestycji, natomiast w przypadku braku takiej możliwości istniejące hydranty wymienić na hydranty p.poż. w zabudowie podziemnej zamontowane w typowych skrzynkach i opisanych zgodnie z obowiązującymi normami.

- Należy dokonać regulacji istniejących włączników kanalizacyjnych do projektowanej niwelety drogi.
- Niwelacje włączników studni kanalizacyjnych wykonywać poprzez typowe betonowe lub gumowe pierścienie dystansowe. W przypadku gdy wysokość regulacji komina przekracza wysokość 0,3m należy dołożyć na istniejącej studni kanalizacyjnej krąg betonowy.
- Prace przy studniach kanalizacyjnych należy prowadzić w sposób uniemożliwiający przedostanie się materiałów budowlanych do sieci kanalizacyjnej. W przypadku wykrycia w studniach kanalizacyjnych materiałów budowlanych, Wykonawca robót zostanie zobowiązany do pokrycia kosztów czyszczenia kanalizacji oraz inspekcji TV.
- Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z przedstawicielem Zakładu Komunalnego w Sicienku lokalizację istniejącej infrastruktury technicznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
- Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć odkryte podczas prac, elementy uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
- Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zakład Komunalny w Sicienku o planowanym rozpoczęciu robót na 5 dni przed przystąpieniem do prac.
- W przypadku uszkodzenia w trakcie prac istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zakład Komunalny w Sicienku (tel. 52 58-70-690). Koszty wszelkich robót i napraw uszkodzeń, powstałych w wyniku prowadzonych prac jak i wynikające z wadliwego ich wykonania ponosi Wykonawca robót.

Osoby do kontaktu:

Karol Głowacki – kierownik Zakładu Komunalnego w Sicienku tel. 602-181-515

Łukasz Jarosz – z-ca kierownika, inżynier utrzymania ruchu tel. 728-440-761

Zakład Komunalny w Sicienku tel. (52)-58-70-690

.....
(podpis Kierownika Zakładu Komunalnego w Sicienku)

Załącznik:

- Uzgodniony projekt zagospodarowania terenu „Rozbudowa drogi gminnej G50315C Kruszyn – Dąbrówka Nowa, gm. Sicienko, województwo kujawsko-pomorskie”.

Otrzymują:

- Adresat;
- A/a.

Ł.J.



Informacje

Regon 091235011
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy
w Bydgoszczy Oddział Sicienko
Nr 74 8142 1046 0000 1762 2000 0002



Adres

Sicienko
ul. Lipowa 1,
86-014 Sicienko



Kontakt

Tel. 52 58-70-690
Fax. 52 58-70-749
sekretariat@zksicienko.pl