



ZP.271.08.2024

Główczyce, dnia 25 kwietnia 2024 r.

WYKONAWCY

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023r., poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą „Pzp” pn.: „Budowa wiat na stadionie w Główczycach.”

Zamawiający, Gmina Główczyce, zawiadamia, iż w ramach prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

PYTANIE:

W związku rozbieżnościami w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Robót w której wskazano wykonanie konstrukcji wiat z drewna klasy C24 a w Szczegółowym opisie przedmiotu umowy z drewna klasy C30 zwracam się z prośbą o zatwierdzenie drewna klasy C24. Wniosek jest zasadny w związku z trudnościami wyprodukowania elementów drewnianych o klasie C30.

Wnoszę również o wyrażenie zgody na zamianę odeskowania konstrukcji dachowej wiaty pod pokrycie z płyty OSB 18 mm na tarcicę profilowaną struganą jednostronnie o grubości 21 mm impregnowaną oraz wyrażenie zgody zamiany wykonania fundamentów monolitycznych na prefabrykowane stopy fundamentowe w związku z krótkim terminem realizacji.

ODPOWIEDŹ:

1. Zamawiający dopuszcza klasę drewna C24.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę odeskowania konstrukcji dachowej wiaty.
3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie prefabrykowanych stóp fundamentowych.

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia są dla wykonawców wiążące podczas przygotowywania oferty.

Termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

**WÓJT
DANUTA MAY**

Otrzymują:

1. Platforma zakupowa <https://platformazakupowa.pl/glowczyce>
2. A/a.