



KR.2.1.434.87.2020.SK

Pracownia Ochrony Środowiska
Klaudiusz Kuc
ul. Starynka 8
32 – 700 Bochnia

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny Bochnia w odpowiedzi na pismo z dnia 15.02.2021r. w nawiązaniu do naszego wcześniejszego pisma znak: KR.2.1.434.87.2020.SK z dnia 21.12.2020r. w sprawie wyrażenia zgody i wydanie warunków na odprowadzenie wód opadowych z korpusu drogi (działka nr 1000 m. Stanisławice) i terenów sąsiednich do rzeki Raby w km 29+900 (działka nr 1155/19) uprzejmie informuje, że nie wnosi uwag do przedstawionych rozwiązań projektowych w/w wylotu kanalizacyjnego do rzeki Raba.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) na wykonanie urządzeń wodnych jakim są wyloty wód opadowych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, które zgodnie z art. 407 ust. 1 pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, a wymagane dokumenty stanowiące załącznik operatu wodnoprawnego określają art. 407, 408 i 409 w/w ustawy Prawo wodne.

Informujemy również, że zgodnie z art. 261 ust. 1 pkt 5 i 9 i ust. 2a w związku z art. 534 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) grunty pokryte wodami stanowiące własność Skarbu Państwa, niezbędne do prowadzenia przedsięwzięć związanych z między innymi z wylotami wód opadowych oddaje się w użytkowanie za opłatą roczną oraz należy zawrzeć umowę użytkowania z PGW WP RZGW w Krakowie. W tym celu (jak również o zgodę na wejście w teren) należy wystąpić do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków - Wydział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa,

Zm. 1155/19
Nadzór Wodny Bochnia
2020.03.15

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzór Wodny Bochnia
ul. Proszowska 72, 32-700 Bochnia
tel.: +48 (14) 6125179 | faks: +48 (14) 6125179 | e-mail: nw-bochnia@wody.gov.pl

KR.2.1.434.87.2020.SK

Pracownia Ochrony Środowiska
Klaudiusz Kuc
ul. Starynka 8, 32 – 700 Bochnia

W odpowiedzi na złożony wniosek w sprawie wyrażenia zgody i wydanie warunków na odprowadzenie wód opadowych z korpusu drogi (działka nr 1000 m. Stanistawice) i terenów sąsiednich do rzeki Raby w km 29+900 (działka nr 1155/19) - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Bochni informuje, że widzi możliwość wykonania w/w wylotu pod następującymi warunkami:

- zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) na wykonanie urządzeń wodnych jakim są wyloty wód opadowych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne,
- zgodnie z art. 407 ust. 1 pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, a wymagane dokumenty stanowiące załącznik operatu wodnoprawnego określają art. 407, 408 i 409 w/w ustawy Prawo wodne,
- zgodnie z art. 261 ust. 1 pkt 5 i 9 i ust. 2a w związku z art. 534 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) grunty pokryte wodami stanowiące własność Skarbu Państwa, niezbędne do prowadzenia przedsięwzięć związanych z między innymi z wylotami wód opadowych oddaje się w użytkowanie za opłatą roczną oraz należy zawrzeć umowę użytkowania z PGW WP RZGW w Krakowie. W tym celu (jak również o zgodę na wejście w teren) należy wystąpić do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków - Wydział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa,
- należy zaprojektować i wykonać umocnienie wylotu – odprowadzenie wody z wylotu bystrotkiem usytuowanym z prądem rzeki oraz ubezpieczenie lewej skarpy rzeki na długości minimum 10,0 m, a także ubezpieczenie dna rzeki oraz należy dwa razy do roku wykonywać konserwację bieżącą w/w wylotu wraz z umocnieniami,
- wszelkie szkody powstałe na w/w rzece Rabe w związku z wykonywaniem w/w robót zostaną usunięte staraniem i na koszt inwestora.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.

Z up. KIEROWNIKA
Nadzoru Wodnego w Bochni
Zbigniew Kurek