

YKY 5x6mm2 z Radm do oświetlenia komórek lokatorskich  
Kabel zakończyć po obu stronach komórki na ścianie skrzynki  
IP 55 montować wtynkowo.

1. YKY 5x16mm2 z Radm do oświetlenia zewnętrznego
2. YKY 5x6mm2 z Radm do oświetlenia komórek lokatorskich

Stup wysokości h=7m

Złącze ZKP wg. oddzielnego opracowania

YKXs 5x16mm2 do oświetlenia zewnętrznego

Kabel układać na całej długości  
w rurach RHDPE fi 110.  
Wraz z kablem (poza rurą) układać  
bednarkę FeZn 30x4 do celów uziomowych

Wszystkie słupy uziemie do  
FeZn 30x4 za pomocą LgY 16mm2

Wszystkie odejścia wykonywać na  
tablicach słupowych

**CVKJ** pracownia  
autorska

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

CVKJ PRACOWNIA AUTORSKA  
ul. Racławicka 33/16A, 02-601 Warszawa  
tel. 608-464-564 | info.cvkJ@GMAIL.COM | WWW.CVKJ.COM

INWESTOR:  
Gmina Złotniki Kujawskie, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 88-180 Złotniki Kujawskie  
NIP: 556-25-61-930, Regon: 092350808

NAZWA INWESTYCJI:  
Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego zamieszkania zbiorowego wraz z budynkiem gospodarczym, zbiornikiem szczelnym na nieczystości, zbiornikiem retencyjnym, utwardzeniem terenu, zielenią urządzoną, oświetleniem terenu, ogrodzeniem oraz niezbędną infrastrukturą terenową i instalacjami wewnętrznymi wraz z rozbiórką istniejących budynków na działce

LOKALIZACJA:  
działka nr 13/4, 13/7, obręb LESZCZE  
gmina Złotniki Kujawskie, woj. kujawsko-pomorskie

OPROJEKTANT:  
inż. Jerzy Jagas  
ŁOD/NE/1530/02

SPRAWDZAJĄCY:  
mgr inż. Jacek Frydrysiak  
ŁOD/NE/0526/02

OPRACOWUJĄCY:  
mgr inż. Robert Nawrot  
tel: +48 515 199 725

FAZA:  
PROJEKT TECHNICZNY

SKALA:  
1:500

DATA:  
listopad 2020 r

TEMAT RYSUNKU:  
ZEWNĘTRZNE INSTALACJE  
ELEKTRYCZNE

REWIZJA:  
NR RYSUNKU

-- E/01