



Dziwnów, dnia 23 sierpnia 2023 roku

Postępowanie nr: WZP.271.8.2023

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) w związku ze złożonymi przez Wykonawcę pytaniami udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Zgodnie z załączoną decyzją na wycinkę drzew należy wykonać nasadzenia zastępcze w ilości 33 sztuk w terminie do 30.11.2024 r. Czy nasadzenia zastępcze są objęte przedmiotem zamówienia?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy dokonania nasadzeń zastępczych.

Pytanie nr 2

Proszę podać miejsce wywozu lub odległość na jaką należy wywieźć drewno pozyskane podczas wycinki drzew.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Drewno z wycinki drzew Wykonawca ma zagospodarować we własnym zakresie.

Pytanie nr 3

Według wykonanej dokumentacji badania podłoża gruntowego w rejonie otworu nr 2 występuje warstwa gleby zawierająca części organiczne. Dokumentacja geologiczna zaleca rozważyć częściową wymianę gruntu. Roboty te nie zostały ujęte w załączonym przedmiarze robót. Proszę o określenie czy roboty te są objęte przedmiotem zamówienia?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Badania gruntowe zostały zinterpretowane przez projektanta, który wskazał w dokumentacji sposób realizacji zadania. Należy zadanie realizować zgodnie z projektem.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę materiału do wykonania podbudowy, tj. z kruszywa łamanego 0-31,5 mm na przekrusz betonowy o frakcji 0-40 mm?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę materiału na beton przekruszony o frakcji 0-40 mm, który odpowiada wielkości frakcji kruszywa, przy czym Wykonawca musi dostarczyć odpowiednie badanie i/lub certyfikat. Nie dopuszcza się w przekruszu betonowym innych materiałów z rozbiórek.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część do SWZ i są wiążące dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego przy składaniu ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Burmistrz Dziwnowa