

Znak sprawy: PP/01/2020

Wyjaśnienia do zapytania dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie przekazuje treść zapytania, które wpłynęło do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Odtworzenie stanu pierwotnego jednostki kogeneracji CENTRAX CX501-KB5 z turbiną gazową Rolls-Royce model Allison 501KB5 w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie” wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego.

- **Pytanie:**

Please be advised we are considering to offer overhaul services for your gas turbine. In this connection as part of our evaluation please can you advise which combustion liners the turbine are uses, is it LE 2 or LE 3's?

Tłumaczenie na język polski:

Informujemy, że rozważamy zaoferowanie usługi remontu kapitalnego turbiny gazowej. W związku z tym prosimy o odpowiedź na pytanie jakie wkładki spalania wykorzystuje turbina - LE 2 czy LE 3?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w turbozespole zamontowane są komory spalania typ LE 3.

31.03.2020 r.