

Drezdenko, dnia 15.07.2019 r.

WPLYNĘŁO  
16. LIP. 2019  
EKO-INSTAL  
Harasimowicz i Wspólnicy S.J.

EKO-INSTAL  
Harasimowicz i Wspólnicy Sp.j.  
ul. Kosynierów Gdyńskich 61/2  
66-400 Gorzów Wlkp.

**Dotyczy:** uzgodnienia projektu budowy sieci wodociągowej z m. Drezdenko do m. Kosin oraz budowy wodociągu w m. Karwin.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Drezdenku w odpowiedzi na pismo EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp.j. z dnia 04.07.2019 r. (wpływ do NW Drezdenko 08.07.2019r.), w sprawie uzgodnienia projektu na budowę sieci wodociągowej z m. Drezdenko do m. Kosin oraz wodociągu w m. Karwin informuje, że opiniuje projekt z następującymi warunkami:

1. Na obszarze planowanej inwestycji występują śródlądowe wody powierzchniowe płynące –
  - rzeka Stara Noteć w km 35+577 (w odległości 13,00 mb od osi podłużnej mostu kolejowego licząc od strony WD), działka nr 914 obręb Drezdenko, gm. Drezdenko
  - rzeka Stara Noteć w km 35+569, działka nr 880 obręb Drezdenko, gm. Drezdenko
  - kanał Człapia w km 4+200, działka nr 274 obręb Karwin, gm. Drezdenko
  - kanał Człapia w km 5+010, działka nr 234 obręb Karwin, gm. Drezdenko
  - kanał Człapia w km 4+993, działka nr 295 obręb Karwin, gm. Drezdenko.
2. Przejścia pod korytem rzeki Człapia w ramach budowy sieci wodociągowej należy wykonać metodą przewiertu sterowanego w rurze osłonowej minimum 1,50 m od dna cieku, licząc od górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej.
3. Miejsce przejścia należy trwale oznaczyć słupkami znaczeniowymi (obustronnie) zgodnie z normami branżowymi. Teren przyległy po wykonaniu inwestycji należy uporządkować.
4. Zgodnie z przepisami art. 389 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268 ze zm.) na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych oraz przepustów wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na podstawie opracowanego operatu wodnoprawnego.
5. Wykonanie prac związanych z budową sieci wodociągowej nie może trwale uszkodzić koryta rzeki oraz spowodować zanieczyszczenia wód. Wszelkie koszty związane z inwestycją ponosi inwestor.
6. Przystąpienie do robót zgłosić na 7 dni przed ich rozpoczęciem do PGW WP NW Drezdenko oraz po ich zakończeniu dostarczyć inwentaryzację powykonawczą.

7. Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić z wnioskiem do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy o zawarcie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi.

KIEROWNIK  
Jarosław Dworecki

Rozdzielnik:

1. EKO – INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp.j., ul. Kosynierów Gdyńskich 61/2, 66-400 Gorzów Wlkp.
2. a/a

Załącznik:

1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Sprawę prowadzi: Jarosław Dworecki