



PGKiM

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
w Drezdenku  
ul. Pierwszej Brygady 21a  
66-530 Drezdenko  
tel. 957620755, fax 957620893

Drezdenko dn. 22.07.2019r.

ZW/82/2019

WPLYNEŁO

29. LIP. 2019

EKO-INSTAL  
Harasimowicz i Wspólnicy S.J.

**Eko-Instal**

Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.  
Ul. Kosynierów Gdyńskich 61/2  
66-400 Gorzów Wlkp.

## WARUNKI TECHNICZNE PODŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

W odpowiedzi na Państwa wniosek, podajemy następujące warunki techniczne rozbudowy sieci wodociągowej w *miejscowości Kosin i Drezdenko*

### I Sieć wodociągowa

1. Zaprojektować sieć od istniejącego wodociągu w 160 wpieć należy przewidzieć na granicy działek nr 235 oraz nr 354 (działka 235 obejmuje nasyp kolejowy).
2. Projektowaną sieć wodociągową należy połączyć z istniejącą siecią wodociągową wA 100 w ul Aleja Piastów miejscowość Drezdenko działka nr 914
3. Zakończenie projektowanej sieci należy wpiąć do wodociągu w90 w ul. Pierwszej Brygady m. Drezdenko działka nr 1098/4. (Przy włączeniu projektowanej sieci w ul. Pierwszej Brygady należy uwzględnić i nawiązać do odrębnej inwestycji Gminy Drezdenko prowadzonej równolegle polegającej na przebudowie wodociągu w ul. Pierwszej Brygady oraz ul. Kolejowej)
4. Projektowaną sieć w miejscach wpiecia z siecią istniejącą połączyć należy w zależności od zapotrzebowania za pomocą trójnika kołnierzego zintegrowanego z zasuhami, lub czwórnika kołnierzego zintegrowanego z zasuhami. (odpowiadająca jakości firmy: Hawle, AVK, Domex).
5. Na planowanym odcinku sieci wodociągowej przed włączeniem jej do istniejącej sieci w ul Al. Piastów zamontować należy przepływomierz.
6. Zaprojektować sieć wodociągową z rur PE o odpowiedniej klasie wytrzymałości.
7. Zalecana średnica projektowanej sieci wodociągowej Ø160.
8. Ciśnienie dyspozycyjne wody w sieci wodociągowej w miejscu wpiecia do sieci wynosi min 0,2 MPa (2 bary) w okresach dużego rozbioru możliwe wahania poniżej tej granicy.
9. Rurociąg ułożyć na głębokości min. 1,5 m.

### II Warunki formalne przyłączenia do sieci wodociągowej

1. Na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy sporządzić plan sytuacyjny projektowanej sieci wodnej przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w zakresie projektowania sieci sanitarnych.
2. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi w terenie sieciami uzbrojenia terenu należy\*/zaleca\* złożyć do Starosty Powiatu Strzelecko- Drezdeneckiego wniosek o objęcie naradą koordynacyjną planowaną inwestycję.
3. W zależności od konieczności uzyskania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy należy wykonać przewidzianą prawem odpowiednią ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej (przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia)

4. Projekt techniczny na wybudowanie sieci pod względem technicznym należy uzgodnić z PGKiM Sp. z o.o. w Dreźnie. W celu uzgodnienia projektu technicznego, należy przedłożyć 2 (dwa) egzemplarze do PGKiM Sp. z o.o. w Dreźnie.
5. Projekt techniczny powinien uwzględniać, wskazywać, w szczególności na inne uzbrojenie ziemne istniejące jak i projektowane kanały sanitarne, deszczowe, c.o., gazociągi, kable energetyczne itp..
6. Wejście na grunty osób fizycznych i/lub osób prawnych należy uzgodnić z właścicielami gruntów (w tym zajęcie pasa drogowego).
7. Zgłosić zamiar wykonania sieci, PGKiM Sp. z o.o. w Dreźnie z zachowaniem formy pisemnej co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do prac.
8. Sieć wodociągowa może zostać wybudowana przez osobę fizyczną lub osobę prawną posiadającą odpowiednie doświadczenie w budowie sieci wodociągowych.
9. Przed odbiorem końcowym wybudowanej sieci należy bezwzględnie oznaczyć zabudowane uzbrojenie tabliczką orientacyjną do oznaczenia uzbrojenia przewodów wodociągowych PN-86-B-09700.
10. Po wykonaniu wszelkich robót wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań jakości wody w zakresie fizykochemicznym oraz bakteriologicznym.
11. Po wykonaniu wszelkich robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prób szczelności wybudowanej sieci wodociągowej.
12. Po zakończeniu wykonania prac, Wykonawca zobowiązany jest dokonać odbioru technicznego przy współudziale pracownika PGKiM Sp. z o.o. w Dreźnie. Odbiór wykonanej sieci odbywa się na podstawie protokołu odbioru końcowego. Wykonana sieć Wykonawca może zasypać ziemią dopiero po dokonaniu odbioru technicznego przez pracownika PGKiM Sp. z o.o. w Dreźnie.
13. Roboty na czynnych sieciach wodociągowych będących w eksploatacji PGKiM Sp. z o.o. w Dreźnie, w trakcie których dochodzi do bezpośredniego kontaktu z wodą pitną wykonywane są tylko przez PGKiM Sp. z o.o. w Dreźnie.
14. Po odbiorze technicznym wykonanej inwestycji, w celu zawarcia umowy dostarczyć należy :
  - Dokumentację powykonawczą rozbudowy sieci sporządzoną na projekcie technicznym z naniesionymi zmianami.
  - Operat geodezyjny.

### **III Postanowienia końcowe**

1. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej są ważne przez okres 24 miesięcy od dnia ich wystawienia.
2. Koszt budowy przyłącza wodociągowego jak i sieci wodociągowej zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru technicznego zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z PGKiM Sp. z o.o. w Dreźnie.
4. W przypadku jeżeli nieruchomość nie graniczy bezpośrednio z drogą publiczną, w której znajduje się sieć wodociągowa, wówczas właściciel takiej nieruchomości musi na własny koszt wybudować przyłącze do ww. sieci. W takim przypadku właściciel nieruchomości w celu wybudowania przyłącza musi uzyskać tytuł prawny do nieruchomości sąsiadujących, na których ma być wybudowane przyłącze. Koszt budowy takiego przyłącza ponosi właściciel podłączanej nieruchomości.



**Pouczenie:**

Kto bez uprzedniego zawarcia pisemnej umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych będących we władaniu Spółki podlega karze grzywny do 5.000,00 zł (art.28 ust.1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Dz. U. z 2017r. ,poz. 328 z późn. zm.).

Warunki techniczne podał:

**SPECJALISTA**  
ds. gospodarki wodno-ściekowej

*Tomasz Siuda*

Zatwierdził:

**KIEROWNIK**  
Zakładu Usług Wodno-Kanalizacyjnych

*Andrzej Śpiwak*

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

**PGKiM**

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Pierwszej Brygady 21a, tel. 95 762 07 66  
66-530 Drezdenko  
KRS 0000179426, kapitał zakł. 228.000 zł  
REGON 210019126, NIP PL 5950000276





466

27.0

DREZDENKO

322

DROGA

LOGE ODDZIA

KOSIN

518728.2-5017

518728.2-5020

457/2

94

457/2

SKALA 1:500