



Kraków, dnia 20.03.2023 r.

NZ.261.14.2023

Wg rozdzielnika

Dotyczy: **Budowa drogi łączącej ul. Stella Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy Al. Bora Komorowskiego.** Znak sprawy: 19/II/2023

Zarząd Dróg Miasta Krakowa zgodnie z art. 135 ust 6 ustawy Prawa zamówień publicznych przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

Zestaw 04

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza na w/w. zadaniu, zastosowanie rur kamionkowych kielichowych glazurowanych DN250 mm w systemie połączeń C, produkowanych zgodnie z normą PN EN 295 ?

Odpowiedź 1

Zamawiający 2 (WMK S.A.) dopuszcza połączenia C w przypadku metody wykopu otwartego.

Zestaw 05

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie i/lub ewentualną korektę przedmiarów Drogi poz. 107 i 116 - krotność winna wynosić 14 czy 20 cm? Zgodnie z przekrojami grubość warstwy podbudowy wynosi 22 cm co wskazuje na krotność 14.

Odpowiedź 1

Zamawiający zamieścił w dniu 20.03.2023 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania skorygowane przedmiary robót.

Otrzymują:

- strona internetowa prowadzonego postępowania
- NZ aa