

Ośno Lubuskie, dnia 30 sierpnia 2022 r.

Gmina Ośno Lubuskie
ul. Rynek 1
69-220 Ośno Lubuskie

ZF.271.17.2022

Wykonawcy

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) przekazuję treść pytań i udzielonych wyjaśnień dotyczących treści SWZ w postępowaniu na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej przy ul. Spokojnej w Ośnie Lubuskim”, tj.:

Pytanie:

1. W przedmiarze mowa jest o montażu żurawika słupowego z wyciągarką ręczną o udźwigu 150kg - chodzi o kompletną nową konstrukcję żurawika czy o montaż w nowej pompowni starego, zdemontowanego z nieużytkowanej już przepompowni?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje kompletną nową konstrukcję żurawika.

Pytanie:

2. Wymagana wielkość oczek w siatce w okuł przepompowni, oraz przekrój materiału z którego siatka ma być wykonana (brak w dostawców siatki o podanej średnicy drutu 4mm).

Odpowiedź:

Zamawiający po rozeznaniu rynku pozostawia wymaganą siatkę średnicy drutu 4 mm z wymaganą wielkością oczek 55x55.

Burmistrz Ośna Lubuskiego
mgr Stanisław Kozłowski