



Zamawiający:

Gmina Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 5030037022

Golub-Dobrzyń, 20.11.2023 r.

SG.271.19.2.2023

Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu o udzielnie
zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa chodnika w ul. Goździkowej i ul. Tulipanowej w m. Ruziec

Wyjaśnienia treści SWZ

W odpowiedzi na wniosek potencjalnego Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa chodnika w ul. Goździkowej i ul. Tulipanowej w m. Ruziec”, Zamawiający – Gmina Golub-Dobrzyń, na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn zm.) udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania i Odpowiedzi

Pytanie nr 1: Prosimy o informacje, czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego, jeśli tak prosimy o specyfikację, lokalizację oraz ilość m².

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego

Pytanie nr 2: Wymagania dla kruszywa pochodzą z wycofanych dokumentów. Czy Zamawiający dopuści do stosowania kruszywa zgodne z aktualnymi dokumentami WT-4 2010?

Odpowiedź: Zastosowane kruszywa winny spełniać wymagania WT-4 2010.

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę nawierzchni zjazdów bitumicznych na nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm (zjazd w km 0+193,2 oraz 0+257,3) ?



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę nawierzchni zjazdów bitumicznych na nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm (zjazd w km 0+193,2 oraz 0+257,3). Pod projektowane nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm (w miejsce zjazdów o nawierzchni bitumicznej) wykonać należy podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 90/3 gr. 25 cm.