

Przemyśl, 17.05.2023 r.

ZP.271.2.8.2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Dotyczy postępowania **DOSTAWA I MONTAŻ MIKRO INSTALACJI OZE W PROJEKCIE PN.: „WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA PRZEMYŚLA I RADYMNA” (POMPY CIEPŁA).**

Zamawiający – Gmina Miejska Przemyśl – na podstawie z art. 284 ust. 6, w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), informuje o otrzymanych wnioskach o wyjaśnienie treści SWZ oraz o udzielanych wyjaśnieniach.

Pytanie

W związku ze znacząco ograniczoną liczbą dostawców, którzy oferują urządzenia spełniające w pełni minimalne parametry podane przez Zamawiającego, wnosimy o:

- *zwiększenie maksymalnego poziomu akustycznego dla ErP z 64 dB do 66 dB (w trybie pracy standardowej),*
- *dopuszczenie możliwości użycia gazu R410,*
- *dopuszczenie, aby potencjalny Wykonawca dostarczył pompy w technologii monoblok LUB split.*

Odpowiedź Zamawiającego:

- Zamawiający nie dopuszcza zwiększenia maksymalnego poziomu akustycznego dla ErP z 64 dB do 66 dB.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości użycia gazu R410.
- Zamawiający pozostawia wymóg dostarczenia urządzeń typu MONOBLOK bez zmian.

Zamawiający informuje, że wszystkie odpowiedzi na składane wnioski w niniejszym postępowaniu stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Biura Zamówień Publicznych