



Szczecin, 21.02.2022 r.

ODPOWIEDŹ NA WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę z montażem pn. „Remont drewnianej mobilnej podłogi sportowej do koszykówki w Hali Widowiskowo Sportowej Netto Arena”

Zamawiający – Żegluga Szczecińska Turystyka i Wydarzenia Sp. z o.o., działając na podstawie 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

Zgodnie z Rozdziałem VI SWZ – Kwalifikacja Wykonawców, w punkcie nr 3 Zamawiający informuje, że o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej w postaci posiadania doświadczenia należytego wykonania dostawy podłogi drewnianej, przystosowanej do rozgrywek sportowych wraz z jej montażem, o łącznej wartości co najmniej 500 000 zł brutto – w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem składania ofert.

Ze względu na unikalność technologiczną i wymaganą przez Zamawiającego wysoką jakość podłogi sportowej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie 3 letniego okresu posiadania doświadczenia w wykonaniu dostawy i montażu podłogi drewnianej o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto do powszechnie przyjętego w zamówieniach publicznych - 5 letniego okresu przed upływem terminu składania ofert.

Odpowiedź:

Zapis Rozdziału VI ust. 3 specyfikacji warunków zamówienia zgodny jest z rozporządzeniem o podmiotowych środkach dowodowych, gdzie dla dostaw i usług stosuje się okres 3 letni dla potwierdzenia posiadania przez wykonawców odpowiedniej zdolności technicznej lub zawodowej, niezbędnej do wykonania zamówienia. Zamawiający może ten okres rozszerzyć, jednakże dzieje się to sporadycznie i ma charakter wyjątku, nie jest zaś powszechnie przyjętą praktyką w zamówieniach publicznych.

Niemniej jednak, w celu zwiększenia konkurencji, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wykonawców, zainteresowanych udziałem w postępowaniu, oraz z uwagi na trwającą od 2 lat pandemię, na podstawie § 9 ust. 4 pkt 2) rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych, zgodnie z którym w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby wykaz dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych - również



wykonywanych, w okresie dłuższym niż ostatnie 3 lata, zamawiający zmienia warunek udziału w postępowaniu wydłużając okres w którym wykonawca może wykazać wykonane dostawy, z 3 lat na 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

Pytanie 2

Proszę o wyjaśnienie kwestii pianki sprężystej amortyzującej pod systemem mobilnej podłogi sportowej: Wykonawca – co jest jasne ma dostarczyć nową piankę na całej wymienianej części nowej podłogi sportowej o wymiarach 20 m x 40 m = 800 m², ale proszę o wyjaśnienie, czy na pozostałej części nie wymienianej podłogi, a tylko remontowanej – tj. poza obszarem 800 m² ma dostarczyć nową piankę sprężystą – tak, aby po remoncie podłogi na całej jej powierzchni była dostarczona nowa pianka sprężysta – amortyzująca ?

Odpowiedź:

Nowa pianka sprężysta (podkład amortyzujący) musi zostać wymieniona na całej powierzchni podłogi – wymienianej i remontowanej.

W imieniu Zamawiającego
Odpowiedni podpis
na oryginale dokumentu